

普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目
(洁净系统设备、材料及配套等采购项目)

招 标 文 件

(项目编号: GZSK-2020-JY-032)

采购人: 普宁市妇幼保健计划生育服务中心 (盖章)

采购代理机构: 广州穗科建设管理有限公司

2020年 11月

温馨提示

- 一、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前60分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。
- 三、 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。
- 四、 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致报价被拒绝，投标保证金截止时间同投标截止时间。
- 五、 投标/报价文件应按顺序编制页码。
- 六、 请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目 录

第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	6
第三章 采购人需求.....	30
第四章 合同及廉政合同（样本）	121
第五章 开标、资格审查、评标和定标.....	130
第六章 投标文件格式.....	141

第一章 投标邀请

广州穗科建设管理有限公司受普宁市妇幼保健计划生育服务中心的委托，对普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）进行公开招标采购，选择供应商，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。有关事项公告如下：

一、采购项目编号：GZSK-2020-JY-032

二、采购人：普宁市妇幼保健计划生育服务中心

三、项目名称：普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）

四、采购类别：货物类

五、采购方式：公开招标

六、项目内容、数量、最高限价及完成交货、施工安装、调试（验收合格）时间：

序号	项目内容	数量	最高限价（人民币/元）	完成交货、施工安装、调试（验收合格）
1	洁净系统及配套设施（功能配套设施）	1批	30,706,572.80	自签订合同之日起150个日历天

（项目内容涉及的具体设备及材料规格型号、技术参数、功能配套设施的施工内容见第三章用户需求书、设计施工图。）

七、供应商资格要求：

参加本项目投标的供应商应具备且符合下列要求：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，需提供下列材料：

（1）必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供2019年度的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明；2020年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明）；

（2）投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

(3) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件;如依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;

(4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式)

(5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式)

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人;

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动; (提供承诺函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式)

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式)

5、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

“政府采购严重违法失信行为信息记录”记录名单, 提供采购公告发布之日后“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果打印页或截图;

6、本项目特定的资格要求:

(1) 投标人须同时具有: ①建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级(或以上)资质证书或建筑装修装饰工程专业承包贰级(或以上)资质证书。②建筑机电安装项目专业承包贰级(含贰级)以上资质。③洁净工程一级资质。并取得以上相关行业生产有效的《安全生产许可证》。

(2) 投标人须具备有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营许可备案凭证(如投标人为代理商)或者具备有效的《医疗器械生产许可证》(如投标人为制造商)且生产范围包含第二、三类医疗器械。

(3) 投标产品隶属医疗器械管理的, 须提供产品的医疗器械备案凭证; 或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表(若投标人已办理二证合一, 则只需提供医疗器械注册证);

7、本项目接受联合体投标, 联合体投标的须满足以下要求:

(1) 联合体牵头人应具有洁净工程壹级以上（含壹级）资质（行业资质）并取得有效的《安全生产许可证》；

(2) 联合体的成员单位不得超过二家

(3) 已签订联合体协议书（见附件1参考格式），并且《联合体协议书》中须载明牵头人单位、载明联合体各方承担的工作和义务，明确约定本项目款项均由联合体牵头人收取并向采购人开具全额发票，联合体其他成员单位的款项由牵头人再行支付。

8、已登记报名并购买招标文件。

投标人登记报名并购买招标文件需提供以下资料（复印件加盖公章，原件备查，审查后退回）：

(1) 有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证（或三证合一）复印件加盖公章（联合体各方均须提供）；

(2) 法定代表人证明书原件加盖公章和身份证原件复印件加盖公章（联合体各方均须提供）、法定代表人授权委托书原件加盖公章，和身份证原件复印件加盖公章（由牵头人授权提供）；

(3) 符合供应商资格要求中须具备的相关证书复印件加盖公章及投标联合体协议书原件加盖公章。

重要说明：投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在报名前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记，相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》。

7、符合资格的供应商应当在 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 18 日期间（工作日上午 9：00-11：30 和下午 14：00-17：30，法定节假日除外）到广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司报名并购买招标文件，招标文件每套售价 500 元/套（人民币），售后不退。

8、投标截止时间：2020 年 12 月 1 日 9 时 30 分。

9、投标文件递交地点：普宁市流沙大道西段住建局 13 楼。

10、开标评标时间：2020 年 12 月 1 日 9 时 30 分。

11、开标评标地点：普宁市流沙大道西段住建局 13 楼

12、本公告在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示发布。

13、联系方式

采购人： 普宁市妇幼保健计划生育服务中心
地址： 揭阳市普宁市流沙大道 31 号
电话： 陈景楠
联系人： 0663-2177633
采购代理机构： 广州穗科建设管理有限公司
地址： 普宁市流沙大道西段住建局 13 楼
电话： 0663-6180668
邮箱： gzskpn@163.com
联系人： 陈小姐

附件1：联合体协议书（参考格式）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位承担的工作和义务：

5、本项目款项均由联合体牵头人____（单位名称）收取并向采购人开具全额发票，联合体其他成员单位____（单位名称）的款项由牵头人____（单位名称）再行支付。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人和采购代理机构	采购人：普宁市妇幼保健计划生育服务中心 地址：揭阳市普宁市流沙大道31号 电话：0663-2177633 联系人：陈景楠 采购代理机构：广州穗科建设管理有限公司 地址：普宁市流沙大道西段住建局13楼 电话：0663-6180668 邮箱：gzskpn@163.com 联系人：陈小姐
2	项目名称	普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）
3	项目招标编号	GZSK-2020-JY-032
4	招标方式	公开招标
5	项目地点	采购人指定地点。
6	招标范围	详见第三章用户需求书
7	质量及其它技术规格要求及参数标准	详见第三章用户需求书
8	合同期	自签订合同之日起150个日历天
9	资金来源	财政性资金
10	投标人资格要求	1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，需提供下列材料：

		<p>(1) 必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (投标人须提供2019年度的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明; 2020年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明) ;</p> <p>(2) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件; 如依法免税的, 应提供相应文件证明其依法免税;</p> <p>(3) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件; 如依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;</p> <p>(4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式))</p> <p>(5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式))</p> <p>2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册人、其他组织或者自然人;</p> <p>3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动; (提供承诺函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式))</p> <p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动; (提供资格声明函, 可参考招标文件《第六章》投标文件格式))</p> <p>5、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”记录名单, 提供采购公告发布</p>
--	--	--

	<p>之日后“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果打印页或截图；</p> <p>6、本项目特定的资格要求：</p> <p>（1）投标人须同时具有：①建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）资质证书或建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质证书。②建筑机电安装项目专业承包贰级（含贰级）以上资质。③洁净工程一级资质。并取得以上相关行业生产有效的《安全生产许可证》。</p> <p>（2）投标人须具备有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营许可备案凭证（如投标人为代理经销商）或者具备有效的《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）且生产范围包含第二、三类医疗器械。</p> <p>（3）投标产品隶属医疗器械管理的，须提供产品的医疗器械备案凭证；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表（若投标人已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证）；</p> <p>7、本项目接受联合体投标，联合体投标的须满足以下要求：</p> <p>（1）联合体牵头人应具有洁净工程壹级以上（含壹级）资质（行业资质）并取得有效的《安全生产许可证》；</p> <p>（2）联合体的成员单位不得超过二家</p> <p>（3）已签订联合体协议书（见附件1参考格式），并且《联合体协议书》中须载明牵头人单位、载明联合体各方承担的工作和义务，明确约定本项目款项均由联合体牵头人收取并向采购人开具全额发票，联合体其他成员单位的款项由牵头人再行支付。</p> <p>8、已登记报名并购买招标文件。</p>
--	---

11	现场踏勘	否
12	资格审查方法	资格后审。若投标人的资格经审查不合格的，其投标文件作废标处理。
13	投标有效期	投标截止日起算90个日历天
14	项目最高限价	30,706,572.80元
15	是否授权评标委员会确定中标候选人	否，推荐中标候选人：3名（推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人）
16	投标人要求澄清招标文件的截止时间	若投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期 16 天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15 天前将以书面形式予以答复。
17	招标文件领取	符合资格的供应商应当在 2020年11月11日至 2020年11月18日期间（上午 09:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00，法定节假日除外）到普宁市流沙大道西段住建局13楼购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。
18	投标担保	<p>1、投标保证金的金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00）；</p> <p>2、投标保证金形式：电汇、支票、汇票或者银行、合法经营担保业务的金融机构出具的保函；</p> <p>3、采用电汇、支票、汇票方式的，应符合以下要求：</p> <p>（1）基本信息：</p> <p>收款人：广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司</p> <p>开户行：中国建设银行揭阳长春路支行</p> <p>账号：44050179031700000671</p> <p>投标人请在缴款凭证“备注”栏写明“项目编号：GZSK-2020-JY-032”</p> <p>保证金，以便查询；</p> <p>（2）递交的保证金须从投标人基本帐户转出；且在递交投标文件的同</p>

		<p>时提交投标保证金电汇或支票、汇票的凭证复印件（加盖公章）；</p> <p>注：投标人应将项目投标保证金从投标人基本帐户一次性汇入或转入到采购人指定的账号上，且保证金须在投标文件递交的截止时间前划拨到采购人指定的账号上，否则视为投标保证金无效，因投标人或银行造成的延误，采购人概不负责；</p> <p>4、采用银行或金融机构出具保函方式的，应附上保函复印件加盖公章，在递交投标文件同时递交保函原件。</p> <p>5、递交投标文件时请将投标保证金缴纳声明函（加盖公章，格式详见招标文件第六章 投标文件格式》）封入“唱标信封”里。</p> <p>6、投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。</p> <p>7、采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。</p> <p>8、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：</p> <p>（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；</p> <p>（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；</p> <p>（3）拒绝履行合同义务的。</p>
19	投标文件组成及封装要求	<p>1) 投标文件：一正六副；电子文件两份。（电子文件可以用U盘或光盘形式，电子文件包括投标文件全部的内容）。</p> <p>2) 封装要求：装袋密封，封条须加盖投标人公章。</p>
20	投标文件封套上写明	项目名称：普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）

		<p>采购人名称：普宁市妇幼保健计划生育服务中心</p> <p>投标人名称（加盖公章）：</p> <p>投标人地址：</p> <p>在2020年12月1日09时30分前不准启封</p>
21	递交投标文件地点	普宁市流沙大道西段住建局13楼
22	递交投标文件截止时间	2020年12月1日09时30分
23	开标时间和地点	<p>开标时间：2020年12月1日09时30分</p> <p>开标地点：普宁市流沙大道西段住建局13楼</p>
24	评标方法	综合评标法
25	评标委员会组建	评标委员会由采购人代表和从广东省政府采购专家库随机抽取的共计 7 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。
26	采购招标代理服务费用	<p>中标服务费由中标人支付。本项目采购中标服务费根据政府许可收取的招标代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费，该收费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的执行。</p> <p>服务费账户：</p> <p>名称：广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司</p> <p>纳税人识别号：91445281MA4WG9PL6C</p> <p>地址、电话：普宁市流沙大道赵厝寮路段西侧市住房和城乡建设局培训楼十三楼1301-1303号0663-6180668</p> <p>开户行及账号：中国农业银行普宁市支行 44147201040009407</p>

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目，属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源：见《投标人须知前附表》第9条。

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求及实质性要求；

1.5.2 已领购本项目招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 本项目采购本国产品。（若本项目采购设备清单中有标志“#”设备的，是指经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余设备采购本国产品。）

1.7.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

- 1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
- 1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

- 1.9.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

- 1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。
- 1.11.2. “业主/用户”系指本项目的最终使用单位。
- 1.11.3. “采购代理机构”系指广州穗科建设管理有限公司。
- 1.11.4. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。
- 1.11.5. “甲方”系指采购人。
- 1.11.6. “乙方”系指中标人。
- 1.11.7. “日期”指公历日，“时间”指北京时间。
- 1.11.8. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。
- 1.11.9. “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。
- 1.11.10. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12 联合体投标

对接受联合体投标的项目：

- 1.12.1 两个供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
- 1.12.2 联合体各方应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，以一个供应商身份组成的联合体应当符合采购人规定的特定条件。
- 1.12.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议（或联合体协议书）并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作或相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 1.12.4 联合体投标的，应以主体方（或牵头人）名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
- 1.12.5 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。
- 1.12.6 本项目接受联合体投标，联合体参加本项目投标的，除满足上述条款对联合体投标的要求外，还须满足本招标文件投标邀请中对联合体的要求。

1.13. 关联企业

- 1.13.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
- 1.13.2 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标，则评审时将同时被拒绝。

1.14. 提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15. 中小微企业投标及相关优惠政策

- 1.15.1 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微型企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微型企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。
- 1.15.2 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复

所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

- 1.15.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 1.15.4 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请函
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 政府采购合同及廉政合同（样本）
- (5) 开标、评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应以书面形式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期16天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

- 2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，采购代理机构在投标截止时间15天前可以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人收到补充或修改通知后，应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予以书面确认的，视为已收到通知；补充或修

改的内容为招标文件的组成部分。招标文件的补充或修改时间距投标截止时间不足15天，采购代理机构在征得所有已获取招标文件的投标人同意并以书面形式确认后，可不改变投标截止时间，否则，相应延长投标截止时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改通知后以书面形式确认的投标人的投标。

- 2.3.2. 在招标过程中的一切对招标文件进行补充或修改的文件，与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
- 2.3.3. 投标人在规定的时间内未对投标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视为无异议；投标人递交投标文件后，不得再对招标文件及其补充或修改文件或澄清文件提出质疑或异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判结果适用于每个投标人。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.1.5. 本项目要求投标报价应包括货物采购、运输、配合安装、调试、相关部门验收、保修期内的

维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、验收、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 3.1.6. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。
- 3.1.7. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为五部分：①投标报价文件；②资格性审查文件；③符合性审查文件；④商务文件；⑤技术文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- (1) 按规定填写的投标函、开标一览表、投标报价表；
 - (2) 按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
 - (3) 按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
 - (4) 按规定提交投标保证金；
- 对招标文件第三章作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
- (5) 投标人认为须提交和评分内容相关的别的资料。

上述内容可按《第六章 投标文件格式》格式进行编排。

- 3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下

列内容单独密封入该信封。

- (1) 《投标函》（可从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (2) 《开标一览表》（可从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (3) 《报价明细表》（如有，可从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- (4) 《投标保证金缴纳声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；
- (5) 法定代表人证明及授权书（原件加盖公章）；

3.2.3. 投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

4.1.1. 全部投标文件正本须每页加盖公章，副本可由正本复印而成并加盖骑缝章，副本封面须加公章。若副本非正本复印而成，须每页加盖公章。所有投标文件应用 A4 规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。正本内装纸质投标文件，电子文件要求 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本

不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

- 4.1.2. 投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。
- 4.1.3. 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。
- 4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。
- 4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封
采购代理机构名称：广州穗科建设管理有限公司
项目编号：
项目名称：
投标人名称：（加盖公章）
联系人：
联系电话：
<u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>1</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分前不得开启

- 4.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，并被视为自动放弃投标，其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金：

- 4.3.1 投标保证金的金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00）；

4.3.2 投标保证金形式：电汇、支票、汇票或者银行、合法经营担保业务的金融机构出具的保函；

4.3.3 采用电汇、支票、汇票方式的，应符合以下要求：

(1) 基本信息：

收款人：广州穗科建设管理有限公司揭阳分公司

开户行：中国建设银行揭阳长春路支行

账号：44050179031700000671

投标人请在缴款凭证“备注”栏写明“项目编号：GZSK-2020-JY-032”保证金，以便查询；

(2) 递交的保证金须从投标人基本帐户转出；且在递交投标文件的同时提交投标保证金电汇或支票、汇票的凭证复印件（加盖公章）；

注：投标人应将项目投标保证金从投标人基本帐户一次性汇入或转入到采购人指定的账号上，且保证金须在投标文件递交的截止时间前划拨到采购人指定的账号上，否则视为投标保证金无效，因投标人或银行造成的延误，采购人概不负责；

4.3.4 采用银行或金融机构出具保函方式的，应附上保函复印件加盖公章，在递交投标文件同时递交保函原件。

4.3.5 递交投标文件时请将投标保证金缴纳声明函（加盖公章，格式详见招标文件第六章 投标文件格式）封入“唱标信封”里。

4.3.6 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

4.3.7 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

4.3.8 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；(3) 拒绝履行合同义务的。

5. 开标、资格审查、评标、定标与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
- 5.1.2. **开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件、法定代表人证明及授权书参加。经核实非投标人授权代表本人的，不得参加开标会。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。**
- 5.1.3. 在招标文件要求的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表（如未有推选代表时，按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表）检查投标文件的密封情况；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
- 5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 投标人的资格审查

- 5.2.1. 投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。（具体审查内容详见《第五章 开标、资格审查、评标和定标》）

5.3. 评标

5.3.1. 评标原则

- (1) 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- (2) 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- (3) 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5.3.2. 评标过程的保密性

- (1) 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (2) 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

5.3.3. 投标文件的澄清

- (1) 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
- (2) 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

5.3.4. 评标程序及方法（详见《第五章 开标、资格审查、评标和定标》）

5.3.5. 相关注意事项

- (1) 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
- (2) 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- (3) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人员，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- (4) 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.4. 定标

- 5.4.1. 采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标

人，并向中标人发出《中标通知书》。

5.4.2. 中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

5.4.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。

5.4.4. 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

5.5. 签约

5.5.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内或本招标文件《第三章 采购人需求》要求时限内与采购人签订合同。

5.5.2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6. 招标服务费

中标人在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构缴纳的招标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

(1) 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

(2) 中标金额的各部分费率如下表：

费率类别中标金额（万元人民币）	货物招标费率
100 以下部分	1.5%
100-500 部分	1.1%
500-1000 部分	0.8%

1000-5000 部分	0.5%
5000-10000 部分	0.25%
10000-100000 部分	0.05%
1000000 以上部分	0.01%

如某货物招标项目，中标金额为 600 万，总共缴纳的中标费为：

$$\begin{aligned}
 \text{总共缴纳的中标费} &= (\text{100 万以下部分的中标费}) + (\text{100 万} \sim \text{500 万部分的中标费}) + (\text{500} \\
 &\quad \text{万} \sim \text{600 万部分的中标费}) \\
 &= 100 \text{ 万元} \times 1.5\% + (500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% + (600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% \\
 &= 1.5 \text{ 万元} + 4.4 \text{ 万元} + 0.8 \text{ 万元} = 6.7 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标人不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

(5) 中标服务费不在投标报价中单列。

(6) 经依法取消或放弃中标资格的，招标服务费不予退还。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.3 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

7.4 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确

认，质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

7.5 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.6 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见本招标文件附件。

附件

质疑函

关于（采购人）（项目名称）的质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑答复函及回执

关于（采购人）（项目名称）的质疑答复函

（质疑供应商）：

贵公司关于（采购人）（项目名称）（采购项目编号：_____）的

质疑函，

我们已于____年__月__日收悉。针对贵公司提出的质疑，现答复如下：

一、_____；二、_____；三、_____。

此复。

（政府采购代理机构）或（采购人）（公章）

_____年__月__日

抄送：（参加本项目采购活动的其他供应商）

质 疑 答 复 函 送 达 回 执

（采购代理机构）

你单位《关于（采购人）（项目名称）的质疑答复函》，我公司已收悉。

签收单位：（盖章） 签收人：（签字）

_____年____月____日

第三章 采购人需求

一、项目概况

序号	项目内容	数量	最高限价（人民币/元）	完成交货、施工安装、调试（验收合格）
1	洁净系统及配套项目(功能配套设施)	1 批	30,706,572.80	自签订合同之日起 150 个日历天

二、项目总体要求

（一）投标人须提供满足设计和招标文件技术参数要求的货物。

（二）投标文件必须进行实质性逐条应答。所有应答原则上不得照抄、硬套招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。

（三）任何与采购人需求的偏差都必须列入《与采购人需求差异表》中。

（四）投标人应仔细研究阅读招标文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提出请采购方补充和澄清，否则按业主的实际要求和理解执行。

（五）采购人需求所列货物、部件数量为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。采购人保留在合同签订或配合安装需求的变化，变动货物数量的权利，投标人应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。货物安装过程涉及拆除及配套部分，按实际发生量结算。

三、技术要求

采购货物技术参数及要求（如下表明的技术参数，如涉及品牌、型号、图片、生产厂商等字样作为产品采购的参考范围，任何质量及技术与其同等或优于的产品均被认为符合采购要求。）

(一) 采购货物汇总表

序号	项目名称	单位	数量	最高限价单价（人民币/元）	备注
一、	普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）	项	1	30,706,572.80	
1	功能配套设施	项	1	20,254,273.27	
2	洁净电气	项	1	3,445,643.13	
3	洁净暖通	项	1	4,338,081.06	
4	洁净弱电	项	1	1,062,634.00	
5	洁净给排水	项	1	1,605,941.34	
	合计			30,706,572.80	

(二) 采购货物的技术参数和要求

1、功能配套设施

序号	名称	规格及技术参数	单位	数量
	砌筑部分			
1	蒸压加气混凝土砌块内墙	厚度15cm	m ³	521.96
2	水厕(蹲位)	水厕(蹲位)	个	23.00
3	C20混凝土	构造柱混凝土C20	m ³	17.17
4	C20混凝土	过梁混凝土C20	m ³	4.7
5	C20混凝土	反坎混凝土C20	m ³	17.66
6	C30混凝土	设备基础混凝土C20	m ³	6.19
7	钢筋	二级螺纹钢 筋 Φ 25以内	t	3.50
8	箍筋	圆钢 Φ 10以内	t	0.53
9	强力植筋胶	强力植筋胶(植筋用)	根	1488.00
10	楼地面建筑材料	水泥砂浆及混凝土C25 厚度120mm	m ²	5240.86
11	300x300防滑地砖	包含找平层材料	m ²	185.23
12	600x600防滑地砖	包含找平层材料	m ²	604.92
13	门槛石	20mm厚人造大理石门槛石	m ²	5.73

14	墙面抹灰材料	10厚1:3水泥砂浆	m ²	7257.6
15	300x600墙面砖	10厚300x600墙砖/4-5厚素水泥膏粘结层	m ²	1658.53
16	卫生间成品隔断	12mm厚抗倍涂板成品卫生隔断, 不锈钢五金连接件高度为2.1m	m ²	37.632
17	铝合金防水百页门	铝合金防水百页门/尺寸800x2100	樘	13
18	FM甲1021	甲级钢制防火门/尺寸1000x2100	樘	4
19	FM甲1221	甲级钢制防火门/尺寸1200x2100	樘	3
20	FM甲1521	甲级钢制防火门/尺寸1500x2100	樘	15
21	墙面涂膜防水材料	8厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.0厚聚合物水泥基防水涂膜	m ²	548.66
22	楼(地)面涂膜防水	2.0厚聚合物水泥基防水涂膜	m ²	185.33
	五层			
	天棚			
1	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬 12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	73.85
2	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2 厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	186.09
3	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	7.3

4	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	189.05
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	236.24
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	49.76
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4	m ²	19.29
	墙面			
1	8mm厚硅酸钙板	75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板(100%无石棉)	m ²	681.13
2	硅酸钙板专用无机预涂板	6mm无机预涂装饰板(A级)/3mm厚双面PE胶条(间距150mm)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平	m ²	378.65
3	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	168.90
4	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	98.8
	门窗			
1	1521TM1-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/不锈钢装饰带	樘	1
2	1521TM2-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	4
3	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1

4	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	8
5	1521SGM1	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	2
6	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	3
	其他项目			
1	防撞带	1.2不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴/5mm难燃胶合板底/一体成型圆弧角/中性玻璃胶填缝	m	38.64
2	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	31.44
3	医用净化三位洗手池	尺寸2000x560x1890	套	2
4	不锈钢洗涤池	尺寸1200x560x850	套	1
5	药品柜	尺寸W900xH1700xD350	套	6
6	麻醉柜	尺寸W900xH1700xD350	套	6
7	器械柜	尺寸W900xH1700xD350	套	6
8	书写台	尺寸W700xH400xD250	套	6
9	医用空气消毒机	动态壁挂100型	台	4
10	隔离人流室独立通风机	排风量800m ³ /h,机外余压416Pa,电源380/3/50V/Ph/HZ,马达功率1500W	台	1
10	休息室饮水机	YD1686-CB	台	1
10	休息室储物柜		套	1

10	紫外线灯		套	15
	门诊妇科手术室			
1	医用吊塔	<p>单臂（手术室）麻醉吊塔技术参数：</p> <p>1. 水平旋转角度：0—340°</p> <p>2. 终端箱上最大承重：120kg</p> <p>3. 标准供气：1个氧气、1个吸引、1个空气、墙上必须有治疗带、标准供电2套、供气2套、1个废气排放等等</p> <p>4. 标准供电：3孔电源插座6个</p> <p>5. 设备托盘：2个</p> <p>6. 升降行程：3300mm</p> <p>7. 输液杆架：一套</p>	台	1
2	LED双头无影灯	<p>照度：40000--180000LUX30000--160000LUX</p> <p>色温（可调）：1%--100%（无极调节）</p> <p>4500k±200k；5000k±200k；3500k±200k；4000k±200k</p> <p>显色指数：85%--98%（可调节）</p> <p>照明深度：1200mm</p> <p>光斑直径：160-280mm</p> <p>亮度档级调光：1%--100%（无极调光）</p> <p>灯泡额定功率：3.2V/1W</p> <p>LED灯组寿命：≥80000h</p>	台	9
	六层			
	天棚			
1	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	210.07
2	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	7.24
3	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	3.40

4	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	519.8
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	195.63
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	71.35
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4	m ²	33.61
4	面砖踢脚线	8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 10厚1:3水泥砂浆找平 108胶素水泥浆,配合比为108胶:水=1:4	m ²	0.89
5	专用铝材内圆弧(地面)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	519.8
	墙面			
1	50mm厚玻镁夹芯净化彩钢板	抗菌、隔音、耐腐、防火阻燃A1级50mm厚A级插口式灰白色拒燃进口抗菌涂层专业玻镁钢板间隔(95%利用率)	m ²	612.80
2	无机水性涂料	108胶素水泥浆,配合比为108胶:水=1:4 13厚1:3水泥砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 福粉腻子2厚 无机水性涂料	m ²	17.14
3	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	286
4	专用铝材内外圆(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	13
	门窗			
1	传递窗	机械互锁式传递窗/尺寸600x600x600/5厘钢化玻璃	樘	4

2	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	5
3	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	20
4	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	3
5	1521SGM1	气密封双开平开门/尺寸1500x2150/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
6	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2150/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	2
7	1012TC	铝合金推拉窗/尺寸1000x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
8	1212TC	铝合金推拉窗/尺寸1200x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
9	1016JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1000x1650	樘	1
10	1216JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1200x1650	樘	1
	其他项目			
1	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	27.26
2	窗台石	20厚人造石	m ²	1.1
	遗传基因实验室			
1	分析实验台	分析实验台： 台面：实心理化板， 柜体：三聚氰胺刨花板， 门板：三聚氰胺中纤板， 框架：钢木结构。	台	1
	七层			

	天棚			
1	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	709.12
2	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	40.96
3	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	27.16
4	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	1179.76
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	648.06
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	167.75
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	93.90
4	面砖踢脚线	8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 10厚1:3水泥砂浆找平 108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	2.93
5	专用铝材内圆弧(地面)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	1279.76
	墙面			
1	50mm厚玻镁夹芯净化彩钢板	抗菌、隔音、防腐、防火阻燃A1级50mm厚A级插口式灰白色拒燃进口抗菌涂层专业玻镁钢板间隔(95%利用率)	m ²	1375.89

2	无机水性涂料	108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4 13厚1:3水泥砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 福粉腻子2厚 无机水性涂料	m ²	159.75
3	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	548.6
4	专用铝材内外圆(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	52
门窗				
1	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	6
2	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	39
3	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	6
4	1521SGM1	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	4
5	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	3
6	1221SGM1	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
7	1221SGM2	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	2
8	2412C	铝合金推拉窗/尺寸2400x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
9	1512TC	铝合金推拉窗/尺寸1500x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
10	1812TC	铝合金推拉窗/尺寸1800x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1

11	3012C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	樘	1
12	1516JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1500x1650	樘	1
13	1816JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1800x1650	樘	1
14	2416JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸2400x1650	樘	1
15	6016JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸6000x1650	樘	1
	其他项目			
1	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	61.64
2	窗台石	15厚大理石	m ²	5.58
	九层			
	天棚			
1	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	411.28
2	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	11.53
3	600x600x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/600x600x0.8铝扣板	m ²	163.51
4	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	145.12
5	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	258.55
	地面			

1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	366.70
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	75.54
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4	m ²	43.50
墙面				
1	8mm厚硅酸钙板	75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板(100%无石棉)	m ²	997.29
2	硅酸钙板专用无机预涂板	6mm无机预涂装饰板(A级)/3mm厚双面PE胶条(间距150mm)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平	m ²	583.61
3	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	258.55
门窗				
1	传递窗	机械互锁式传递窗/尺寸600x600x600/5厘钢化玻璃	樘	4
2	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
3	0821GM2	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带/5厘钢化玻璃观察窗	樘	3
4	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	4
5	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	10
6	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	13
7	1221SGM2	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	4

8	1221TM2-电	气密封电动单开趟门/尺寸1200x2150/铝合金门套/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	檯	1
9	1218DC	电动玻璃传递窗/尺寸1200x1800/5厘钢化玻璃	檯	1
10	0621JXM	不锈钢检验门/尺寸600x2100	檯	12
消毒供应中心设备				
1	清洗消毒器	有效容积：550L 316不锈钢内胆 14~16台中型手术包 78个硬镜插头 24个呼吸管路 水温20-100(℃)可调 最短清洗时间21分钟 六套工作程序 智能自动故障诊断	台	2
2	脉动真空蒸汽灭菌器	有效容积：1000L 内室采用优质不锈钢 硅橡胶密封圈持久耐用 液环真空泵可实现深度真空 灭菌彻底，干燥效果好 主要配件选用国际知名品牌 整个灭菌过程自动记录	台	2
3	医用超声波清洗机（超声槽）+（煮沸槽）	超声功率1500W 超声频率40KHZ±5% 有效容积100L 一台超声一台煮沸	台	2
4	腔镜清洗工作站	水处理+清洗+消毒+漂洗+干燥（配空压机+水枪+气枪）+灌流	台	1

5	医用干燥柜	容积: $\geq 360L$ 干燥温度: 40~90℃可调 干燥时间: 600s~6001s	台	1
6	医用纯水机	全中文的操作界面 RO膜防垢程序设计 定时反洗功能 液位全自动控制 流量在线显示 水水质不合格报警	台	1
7	过氧化氢低温等离子灭菌器	内舱圆形容积150L自动升降门系统, 具有防夹手装置彩色液晶触摸屏显示具有灭菌程序, 快速灭菌22min, 增强灭菌43min,	台	1
8	双层转运车	900*550*975/SU304不锈钢	辆	2
9	大布车 (医用包布车)	1300*600*900/SU304不锈钢	辆	2
10	医院感染控制追溯系统	1. 完全符合中华人民共和国卫生行业标准 ws310.1、2、3-2016 2. 使用唯一码标识每个消毒包, 唯一标识标识每个设备, 确保数据唯一, 永久存储 3. 设立条码丢失、损耗处理机制, 确保循环无中断 4. 快速召回清单处理机制, 可根据单个感染包快速召回与此包一同灭菌的所有包, 降低感染风险 5. 各环节环环相扣, 设立检查机制, 各阶段必须依次进行操作 6. 支持发放限制功能, 支持过期包限制功能, 支持过期包提醒功能 7. 支持消毒包配包提醒功能, 可支持语音提示功能	套	1
	去污区			
1	污物清洗槽 双槽带沥水台	1500*650*880/SU304不锈钢槽体	套	7
2	污物接收台	1100*600*900/SU不锈钢材质	台	1
3	洗眼器	r=400mm/不锈钢 立式	台	1

4	清洗工作台	1800*1080*900/SU304不锈钢	台	2
5	互锁传递窗	600*600*600/一单元紫外线互锁传递窗	台	1
6	洗车机	1200w/高压力	台	1
7	空气压缩机	60L 220/MIN/无油无水静音	台	2
8	高压冲洗喷枪	八喷头、压力可调/不锈钢 进口	台	4
9	软水机	SW5600/软化水，产水量1000L/小时	台	2
10	密封运输车	850*680*960/SU304不锈钢	辆	2
检查打包及灭菌区				
1	器械打包台	SUS304不锈钢 带检查灯	台	2
2	器械检查放大镜	荧光光源，可固定悬臂	台	2
3	互锁传递窗	600*600*600/一单元紫外线互锁传递窗	台	1
4	干燥物品工作台	SU304不锈钢	台	2
5	包布打包台	不锈钢板 带检查灯	台	1
6	双门器械柜	对开双门 SU304不锈钢 隔板可调	台	2
7	四门敷料柜	四门SU304不锈钢	台	2
8	平板货架	SU304不锈钢	台	3
9	双层转运车	900*550*975/SU304不锈钢	辆	2
10	空气压缩机	60L 220/MIN/无油无水静音	台	2

11	快速生物阅读器	快速检测脉动真空蒸汽灭菌器， 可实现1h内快速检测， 最快15min可实现阳性报警	台	1
12	快速生物阅读器	快速检测过氧化氢低温等离子灭器， 可实现1h内快速检测， 最快15min可实现阳性报警	台	1
13	气体环境监测系统	过氧化氢浓度超标报警监测	台	1
14	绝缘检测仪	适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室等科室对现场有源医疗器械（手术器械、腔镜线路）进行内外绝缘或者通断检测的专用检测	台	1
15	纸塑袋切割机	不锈钢，进口刀头	台	1
16	医用热封机	1. 可收放延展平台 2. 不锈钢机身 3. 5寸LCD显示器 4. 触摸按键	台	1
无菌物品存放区				
1	单列篮筐架	SU304不锈钢，可放10只标准蓝筐	台	2
2	双列篮筐架	SU304不锈钢，可放20只标准蓝筐	个	4
3	无菌篮筐	全不锈钢	个	100
4	平板货架	SU304不锈钢	台	8
5	升降传递窗	电动升降	台	1
6	洗车机	高压力	台	1
7	密封下送车	SU304不锈钢	个	2

	十层			
	天棚			
1	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	340.06
2	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	696.30
3	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	14.88
4	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	4.58
5	600x600x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/600x600x0.8铝扣板	m ²	15.38
6	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	789.75
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	874.55
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	223.56
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	84.35
	墙面			
1	8mm厚硅酸钙板	75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板(100%无石棉)	m ²	2344.48
2	硅酸钙板专用无机预涂板	6mm无机预涂装饰板(A级)/3mm厚双面PE胶条(间距150mm)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平	m ²	1654.21

3	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	417.33
4	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	377
	门窗			
1	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	3
2	1521TM1-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/不锈钢装饰带	樘	1
3	1521TM2-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	15
4	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	2
5	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	19
6	1221SGM1	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
7	1221SGM2	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	3
8	1521SGM1	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
9	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	9
10	1221ZGM2	气密封子母双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	1
11	1212C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	樘	1
12	1812C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	樘	1

13	1012TC	铝合金推拉窗/尺寸1000x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
14	1016JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1000x1650	樘	1
	其他项目			
1	防撞带	1.2不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴/5mm难燃胶合板底/一体成型圆弧角/中性玻璃胶填缝	m	198.59
2	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	122.27
3	窗台石	15厚大理石	m ²	0.5
4	窗台石	20厚大理石	m ²	30.57
5	医用净化三位刷手池	尺寸2000x560x1890	套	6
6	医用净化二位刷手池	尺寸1500x560x1890	套	3
7	不锈钢洗涤池	尺寸1200x560x850	套	1
8	不锈钢洗涤池	尺寸2000x560x850	套	1
9	药品柜	尺寸W900xH1700xD350	套	20
10	麻醉柜	尺寸W900xH1700xD350	套	20
11	器械柜	尺寸W900xH1700xD350	套	20
12	书写台	尺寸W700xH400xD250	套	20
13	电子称柜	尺寸W900xH1700xD350	套	10

14	X光观片箱		套	10
15	恒温柜	尺寸W520xH820	套	3
	手术室			
1	医用吊塔	<p>单臂（手术室）麻醉吊塔技术参数：</p> <p>1. 水平旋转角度：0—340°</p> <p>2. 终端箱上最大承重：120kg</p> <p>3. 标准供气：1个氧气、1个吸引、1个空气、1个笑气、1个废气排放、1个CO2（做腔镜手术用）、墙上要配置治疗带（配置4套气源，电源）等等</p> <p>4. 标准供电：3孔电源插座6个</p> <p>5. 设备托盘：2个</p> <p>6. 升降行程：3300mm</p> <p>7. 输液杆架：一套</p>	台	6
2	适合手术室的大无影灯	<p>照度：40000--160000LU</p> <p>色温（可调）：1%--100%（无极调节）</p> <p>4500k±200K；5000k±200k；3500k±200k；4000k±200k</p> <p>显色指数：85%--98%（可调节）</p> <p>照明深度：1000mm</p> <p>光斑直径：160-280mm</p> <p>亮度档级调光：1%--100%（无极调光）</p> <p>灯泡额定功率：3.2V/1W</p> <p>LED灯组寿命：≥80000h</p>	台	10
3	万级溶菌酶洁净屏（供应室：打包区/无菌区）	<p>万级溶菌酶洁净屏（供应室：打包区/无菌区）安全级别：1类B</p> <p>电源：单相电源，220V/50HZ；</p> <p>功率(W)：设备额定功率60W</p> <p>重量(kg)：毛重48kg,净重45kg</p> <p>外形尺寸(mm)：1400*60*890mm（立式）</p> <p>1500*60*890mm（吊顶、壁挂）</p> <p>安装方式：摆放、壁挂机、吊顶机（嵌入吊顶、明装吸顶）</p>	台	10
4	电热恒温水箱	HH-W600（水浴锅”，“水温箱”，煮沸消毒箱“三种用途）	台	10

5	医用空气消毒机	动态壁挂100型	台	10
	十一层			
	天棚			
1	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	262.74
2	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	14.46
3	600x600x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/600x600x0.8铝扣板	m ²	205.68
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	185.57
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	53.57
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	27.85
4	面砖踢脚线	8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 10厚1:3水泥砂浆找平 108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	21.43
	墙面			
1	无机水性涂料	108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4 13厚1:3水泥砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 福粉腻子2厚 无机水性涂料	m ²	1021.52
	门窗			

1	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	7
2	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	4
3	1221SGM1	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
4	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	3
5	1512TC	铝合金推拉窗/尺寸1500x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
6	1516JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1500x1650	樘	1
	其他项目			
1	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	22.35
2	窗台石	20厚人造石	m ²	6.34
3	洁净空气循环机组, 机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw, 压缩机功率37Kw, 机组重量690Kg	机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw	台	1
	十二层			
	天棚			
1	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	779.22
2	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	39.51

3	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	17.60
4	600x600x0.8铝扣板	轻钢主龙骨, 中距≤1200, v型轻钢次龙骨, 中距600/600x600x0.8铝扣板	m ²	226.17
5	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	794.45
地面				
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	849.18
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	206.23
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	89.91
4	面砖踢脚线	8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 10厚1:3水泥砂浆找平 108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4	m ²	3.55
墙面				
1	8mm厚硅酸钙板	75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板(100%无石棉)	m ²	2760.57
2	硅酸钙板专用无机预涂板	6mm无机预涂装饰板(A级)/3mm厚双面PE胶条(间距150mm)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平	m ²	1489.45
3	无机水性涂料	108胶素水泥浆, 配合比为108胶:水=1:4 13厚1:3水泥砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 福粉腻子2厚 无机水性涂料	m ²	524.44
4	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	309.4
门窗				

1	1021BTM-电	气密封电动单开趟门/尺寸1000x2150/铝合金门套/10厘钢化玻璃/不锈钢装饰带	檯	3
2	1221BTM-电	气密封电动单开趟门/尺寸1200x2150/铝合金门套/10厘钢化玻璃/不锈钢装饰带	檯	5
3	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	檯	3
4	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	檯	11
5	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	檯	17
6	1221SGM1	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	檯	2
7	1221SGM2	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	檯	3
8	1521SGM1	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	檯	3
9	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	檯	7
10	0912C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	2
11	1212C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	4
12	3012C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	3
13	3212C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	2
14	3612C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	15
15	4512C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	檯	9
16	1512TC	铝合金推拉窗/尺寸1500x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	檯	6

17	1516JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1500x1600	樘	5
	其他项目			
1	医用净化三位洗手池	尺寸2000x560x1890	套	1
2	不锈钢洗涤池	尺寸1200x560x850	套	1
3	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	123.32
4	窗台石	20厚人造石	m ²	35.33
5	洁净空气循环机组, 机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw, 压缩机功率37Kw, 机组重量690Kg	机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw	台	1
	新生儿医疗设备			
1	医用吊塔	单臂麻醉吊塔技术参数: 1. 水平旋转角度: 0—340° 2. 终端箱上最大承重: 120kg 3. 标准供气: 1个氧气、1个吸引、1个空气、1个废气排放等等 4. 标准供电: 3孔电源插座6个 5. 设备托盘: 2个 6. 升降行程: 3300mm 7. 输液杆架: 一套	台	2
2	洗婴池	洗婴池: 人体式固定型规格800X600X900	台	6
3	医用空气消毒机	动态壁挂100型	台	4

4	洗婴护理台	1.2米*0.8米*0.85米	个	2
5	婴幼儿秤	DHM-3000型带打印	个	2
6	医用空气净化器(壁挂)	紫外线+负离子+臭氧 100平方	个	4
	十三层			
	天棚			
1	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	224.46
2	6mm厚医疗洁净专用无机预涂板	上人型轻钢龙骨/8mm硅酸钙板(100%无石棉)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平/6mm无机预涂装饰板(A级)	m ²	592.93
3	无机水性涂料	5厚1:2水泥砂浆 白色无机水性涂料	m ²	27.82
4	300x300x0.8铝扣板	轻钢主龙骨,中距≤1200,v型轻钢次龙骨,中距600/300x300x0.8铝扣板	m ²	40.95
5	600x600x0.8铝扣板	轻钢主龙骨,中距≤1200,v型轻钢次龙骨,中距600/600x600x0.8铝扣板	m ²	178.99
6	专用铝材内圆弧(天花)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	649.09
	地面			
1	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	835.65
2	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材波打线	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材(B1级)/基层面涂胶地板粘合剂/3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平	m ²	201.52
3	2.0mm厚医疗洁净专用同质透芯PVC卷材踢脚线	2.0厚PVC胶地板胶踢脚铺设(踢脚线45度切角)/胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产)/15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条/刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4	m ²	69.35

4	面砖踢脚线	8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 10厚1:3水泥砂浆找平 108胶素水泥浆,配合比为108胶:水=1:4	m ²	3.73
	墙面			
1	8mm厚硅酸钙板	75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板(100%无石棉)	m ²	2115.04
2	硅酸钙板专用无机预涂板	6mm无机预涂装饰板(A级)/3mm厚双面PE胶条(间距150mm)/双面满涂结构胶/局部2厚耐水腻子找平	m ²	1336.13
3	1.2mm厚电解复合钢板	手术室专用电解复合钢板(50*30*1.5镀锌方管+1.2mm电解钢板背衬 12mm石膏板+高压喷涂抗菌涂料(两底六面))(A级)	m ²	517.68
4	专用铝材内圆弧(内墙)	0.8厚内圆弧托架/0.8厚成品铝型材	m	325
	门窗			
1	0821GM1	气密封单开平开门/尺寸800x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	10
2	1021GM1	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	6
3	1021GM2	气密封单开平开门/尺寸1000x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	22
4	1221SGM1	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/不锈钢装饰带	樘	1
5	1221SGM2	气密封双开平开门/尺寸1200x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	9
6	1521SGM2	气密封双开平开门/尺寸1500x2100/铝合金门套/优质钢板表面覆PVC膜/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	8
7	1521TM1-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/不锈钢装饰带	樘	3
8	1521TM2-电	气密封电动单开趟门/尺寸1500x2150/铝合金门套/5厘钢化玻璃观察窗/不锈钢装饰带	樘	11

9	1512C	气密封观察窗/5厘钢化玻璃	樘	2
10	1012TC	铝合金推拉窗/尺寸1000x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
11	1512TC	铝合金推拉窗/尺寸1500x1200/不锈钢包边/8厘钢化玻璃	樘	1
12	1516JL-电	不锈钢电动卷帘门/尺寸1500x1650	樘	1
	其他项目			
1	防撞带	1.2不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴/5mm难燃胶合板底/一体成型圆弧角/中性玻璃胶填缝	m	233.24
2	窗帘盒	15厘阻燃板/3厚铝塑板饰面	m	118.81
3	窗台石	20厚人造石	m ²	30.45
4	医用净化三位刷手池	尺寸2000x560x1890	套	3
5	医用净化二位刷手池	尺寸1500x560x1890	套	2
6	不锈钢洗涤池	尺寸1200x560x850	套	1
7	不锈钢洗涤池	尺寸2000x560x850	套	1
8	药品柜	尺寸W900xH1700xD350	套	2
9	麻醉柜	尺寸W900xH1700xD350	套	2
10	器械柜	尺寸W900xH1700xD350	套	2
11	书写台	尺寸W700xH400xD250	套	10

12	X光观片箱		套	1
13	电子称柜	尺寸W900xH1700xD350	套	9
14	壁柜	尺寸W900xH1700xD350	套	9
15	胎监柜	尺寸W900xH1700xD350	套	10
16	洁净空气循环机组, 机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw, 压缩机功率37Kw, 机组重量690Kg	机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw	台	1
新生儿医疗设备				
1	适合手术室的大无影灯	照度：40000--160000LU 色温（可调）：1%--100%（无极调节） 4500k±200K；5000k±200k；3500k±200k；4000k±200k 显色指数：85%--98%（可调节） 照明深度：1000mm 光斑直径：160-280mm 亮度档级调光：1%--100%（无极调光） 灯泡额定功率：3.2V/1W LED灯组寿命：≥80000h	台	1
2	无影灯(500*700)子母灯	照度：40000--180000LUX30000--160000LUX 色温（可调）：1%--100%（无极调节） 4500k±200K；5000k±200k；3500k±200k；4000k±200k 显色指数：85%--98%（可调节） 照明深度：1200mm 光斑直径：160-280mm 亮度档级调光：1%--100%（无极调光） 灯泡额定功率：3.2V/1W LED灯组寿命：≥80000h	台	10

3	万级溶菌酶洁净屏（供应室：打包区/无菌区）	万级溶菌酶洁净屏（供应室：打包区/无菌区）安全级别：1类B 电源：单相电源，220V/50HZ； 功率(W)：设备额定功率60W 重量(kg)：毛重48kg, 净重45kg 外形尺寸(mm)：1400*60*890mm（立式） 1500*60*890mm（吊顶、壁挂） 安装方式：摆放、壁挂机、吊顶机（嵌入吊顶、明装吸顶）	台	9
4	电热恒温水箱	HH-W600（水浴锅”，“水温箱”，煮沸消毒箱“三种用途）	台	1
5	毛巾衣柜	家庭牌天使毛巾衣柜	台	8

2、洁净电气

序号	名称	规格及技术参数	单位	数量
一	防雷接地			
1	局部等电位端子箱	LEB	台	83
2	接地母线-40*4	镀锌扁钢40*4	m	861.91
二	电气部分			
1	电力电缆WDZ-YJY-3*10	WDZ-YJY-3*10	m	350.989
2	电力电缆WDZ-YJY-3*120+2*70	WDZ-YJY-3*120+2*70	m	69.64
3	电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16	WDZ-YJY-3*25+2*16	m	68.458
4	电力电缆WDZ-YJY-3*35+2*16	WDZ-YJY-3*35+2*16	m	70.046
5	电力电缆WDZ-YJY-3*50+2*25	WDZ-YJY-3*50+2*25	m	21.421
6	电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70	WDZ-YJY-4*120+1*70	m	141.072
7	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	WDZ-YJY-4*25+1*16	m	160.312
8	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	WDZ-YJY-4*35+1*16	m	24.687
9	电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	83.128
10	电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35	WDZ-YJY-4*70+1*35	m	69.043
11	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	72.05
12	电力电缆WDZ-YJY-5*10	WDZ-YJY-5*10	m	532.567
13	电力电缆WDZ-YJY-5*16	WDZ-YJY-5*16	m	1304.338

14	电力电缆WDZ-YJY-5*4	WDZ-YJY-5*4	m	123.663
15	电力电缆WDZ-YJY-5*6	WDZ-YJY-5*6	m	107.216
16	管内配线WDZAN-BYJ2.5	WDZAN-BYJ2.5	m	6600.646
17	管内配线WDZ-BYJ2.5	WDZ-BYJ2.5	m	33895.359
18	槽内配线WDZ-BYJ2.5	WDZ-BYJ2.5	m	8044.115
19	管内配线WDZ-BYJ4	WDZ-BYJ4	m	19688.341
20	槽内配线WDZ-BYJ4	WDZ-BYJ4	m	15634.899
21	管内配线WDZ-BYJ6	WDZ-BYJ6	m	144.497
22	槽内配线WDZ-BYJ6	WDZ-BYJ6	m	1214.331
23	金属线槽MR100*100	MR100*100	m	833.573
24	金属线槽MR100*50	MR100*50	m	46.058
25	金属线槽MR200*100	MR200*100	m	663.69
26	金属线槽MR300*100	MR300*100	m	268.177
27	金属线槽MR400*100	MR400*100	m	94.069
28	JDG20【明敷】	JDG20	m	315.762
29	JDG25【明敷】	JDG25	m	215.535
30	JDG32【明敷】	JDG32	m	36.269
31	PVC32【明敷】	PVC32	m	618.217
32	SC20【明敷】	SC20	m	11400.349

33	SC25【明敷】	SC25	m	7790.319
34	SC32【明敷】	SC32	m	234.311
35	手术室密封灯盘 LED光源,光通量5300LM 应急时间90分钟(60W)	LED光源,光通量5300LM 应急时间90分钟(60W)	套	88
36	LED防爆灯 采用LED光源,光通量2540M(30W)	采用LED光源,光通量2540M(30W)	套	10
37	LED支架灯 采用LED光源,光通量1400LM(1X14W)	采用LED光源,光通量1400LM(1X14W)	套	78
38	洁净筒灯 12W	12W	套	177
39	洁净筒灯 12W 应急时间90分钟	12W 应急时间90分钟	套	107
40	密封灯盘 LED光源,光通量5300LM(40W 1200*300)	LED光源,光通量5300LM(40W 1200*300)	套	67
41	密封灯盘 LED光源,光通量5300LM 应急时间90分钟(40W 1200*300)	LED光源,光通量5300LM 应急时间90分钟(40W 1200*300)	套	73
42	密封灯盘 采用LED光源,光通量2400LM 应急时间90分钟(25W 600*300)	采用LED光源,光通量2400LM 应急时间90分钟(25W 600*300)	套	2
43	密封灯盘 LED光源,光通量2400LM(25W 600*300)	LED光源,光通量2400LM(25W 600*300)	套	85
44	密封灯盘 LED光源,光通量3800LM(40W 600*600)	LED光源,光通量3800LM(40W 600*600)	套	166
45	密封灯盘 LED光源,光通量3800LM 应急时间90分钟(40W 600*600)	LED光源,光通量3800LM 应急时间90分钟(40W 600*600)	套	37
46	密封灯盘 LED光源,光通量3800LM(40W 1200*300)	LED光源,光通量3800LM(40W 1200*300)	套	131
47	密封灯盘 LED光源,光通量3800LM 应急时间90分钟(40W 1200*300)	LED光源,光通量3800LM 应急时间90分钟(40W 1200*300)	套	101
48	手术室警示灯 3W	3W	套	11

49	吸顶灯 采用LED光源,光通量1000LM 12W	采用LED光源,光通量1000LM 12W	套	3
50	紫外线灯20W	20W	套	43
51	紫外线灯40W	40W	套	56
52	安全型五孔插座 250V/10A	250V/10A	个	852
53	安全型五孔防水插座 (250V/10A)	250V/10A	个	162
54	插座组 (3个安全型五孔插座、一个接地端子)	250V/10A	个	28
55	插座组 (6个安全型五孔插座、两个接地端子)	250V/10A	个	90
56	单联单控开关250V/10A	250V/10A	个	84
57	单联双控开关250V/10A	250V/10A	个	84
58	防爆插座250V10A	250V/10A	个	6
59	三孔插座250V/16A	250V/16A	个	36
60	三联单控开关250V/10A	250V/10A	个	43
61	双联单控开关250V/10A	250V/10A	个	169
62	双联双控开关250V/10A	250V/10A	个	36
63	五孔插座250V/10A	250V/10A	个	64
64	延时断电开关250V/10A	250V/10A	个	37
65	usp不间断电源100KVA, 蓄电时间30分钟 (含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件)	蓄电时间30分钟 (含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件)	台	1

66	usp不间断电源120KVA，蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件）	蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件）	台	1
67	usp不间断电源160KVA，蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、4台电池柜、电池承重架等配件）	蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、4台电池柜、电池承重架等配件）	台	1
68	usp不间断电源60KVA，蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件）	蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、2台电池柜、电池承重架等配件）	台	1
69	usp不间断电源30KVA，蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、1台电池柜、电池承重架等配件）	蓄电时间30分钟（含32节65AH蓄电池、1台电池柜、电池承重架等配件）	台	2
70	10ALE-1、10ALE-2配电箱	10ALE-1、10ALE-2	台	2
71	10AP1配电箱	10AP1	台	1
72	10AP2配电箱	10AP2	台	1
73	10APS1~10配电箱	10APS1~10APS10	台	10
74	10APSS配电箱	10APSS	台	1
75	10IT1~2配电箱	10IT1~10IT2	台	2
76	11AL1配电箱	11AL1	台	1
77	11AL2配电箱	11AL2	台	1
78	11ALE-1配电箱	11ALE-1	台	1
79	11APK1配电箱	11APK1	台	1
80	11APK2配电箱	11APK2	台	1
81	12ALE-1配电箱	12ALE-1	台	1

82	12AP1配电箱	12AP1	台	1
83	12AP2配电箱	12AP2	台	1
84	12AP3配电箱	12AP3	台	1
85	12APK1配电箱	12APK1	台	1
86	12APK2配电箱	12APK2	台	1
87	12APK配电箱	12APK	台	1
88	12APNICU配电箱	12APNICU	台	1
89	12APS1配电箱	12APS1	台	1
90	12APS2配电箱	12APS2	台	1
91	12APS3配电箱	12APS3	台	1
92	12IT1~8配电箱	12IT1~12IT8	台	8
93	12IT9~10配电箱	12IT9~12IT10	台	2
94	13ALE配电箱	13ALE	台	1
95	13AP2配电箱	13AP2	台	1
96	13AP1配电箱	13AP1	台	1
97	13APCF1、2、3、6、7、9配电箱	13APCF1、2、3、6、7、9	台	6
98	13APCF4、5配电箱	13APCF4、5	台	2
99	13APCF8配电箱	13APCF8	台	1
100	13APCF配电箱	13APCF	台	1

101	13APK1配电箱	13APK1	台	1
102	13APK2配电箱	13APK2	台	1
103	13APK配电箱	13APK	台	1
104	13APS配电箱	13APS	台	1
105	5ALE配电箱	5ALE	台	1
106	5AP1配电箱	5AP1	台	1
107	5APK配电箱	5APK	台	1
108	5APS1~3配电箱	5APS1~5APS3	台	3
109	5-RZAT配电箱	5-RZAT	台	1
110	6ALE-1配电箱	6ALE-1	台	1
111	6AP1配电箱	6AP1	台	1
112	6AP2配电箱	6AP2	台	1
113	6AP3配电箱	6AP3	台	1
114	6APK配电箱	6APK	台	1
115	6APSY配电箱	6APSY	台	1
116	6APU配电箱	6APU	台	1
117	6KX1配电箱	6KX1	台	1
118	6KX2配电箱	6KX2	台	1
119	7ALE-1配电箱	7ALE-1	台	1

120	7APA1配电箱	7APA1	台	1
121	7APA2配电箱	7APA2	台	1
122	7APA3配电箱	7APA3	台	1
123	7APB1配电箱	7APB1	台	1
124	7APB2配电箱	7APB2	台	1
125	7APB3配电箱	7APB3	台	1
126	7APB4配电箱	7APB4	台	1
127	7APBL配电箱	7APBL	台	1
128	7APJY配电箱	7APJY	台	1
129	7APK1配电箱	7APK1	台	1
130	7APK2配电箱	7APK2	台	1
131	7APU1配电箱	7APU1	台	1
132	7APU2配电箱	7APU2	台	1
133	7KX1~3配电箱	7KX1~7KX3	台	3
134	7PF5配电箱	7PF5	台	1
135	9AP1配电箱	9AP1	台	1
136	9AP2配电箱	9AP2	台	1
137	9APGY1配电箱	9APGY1	台	1
138	9APGY2配电箱	9APGY2	台	1

139	9APK1配电箱	9APK1	台	1
140	9APK2配电箱	9APK2	台	1
141	9APMJ配电箱	9APMJ	台	1
142	9APQX配电箱	9APQX	台	1
143	KG1901控制柜	KG1901	台	1
144	KGA1001控制柜	KGA1001	台	1
145	KGA601控制柜	KGA601	台	1
146	KGA702控制柜	KGA702	台	1
147	KGP1001控制柜	KGP1001	台	1
148	KGA1001控制柜	KGA1001	台	1
149	KGP1002控制柜	KGP1002	台	1
150	KGP1003控制柜	KGP1003	台	1
151	KGP1201控制柜	KGP1201	台	1
152	KGP1202控制柜	KGP1202	台	1
153	KGP1301控制柜	KGP1301	台	1
154	KGP1302控制柜	KGP1302	台	1
155	KGP501控制柜	KGP501	台	1
156	KGP601控制柜	KGP601	台	1
157	KGP701控制柜	KGP701	台	1

158	KGP702控制柜	KGP702	台	1
159	KGP901控制柜	KGP901	台	1
160	电力电缆头120mm ² 以内	120mm ² 以内	个	21
161	电力电缆头35mm ² 以内	35mm ² 以内	个	27
162	电力电缆头70mm ² 以内	70mm ² 以内	个	19
163	电力电缆头16mm ² 以内	16mm ² 以内	个	60
164	多联室内机控制开关	(250V/10A)	个	274
165	五孔插座 (250V/10A)	(250V/10A)	个	34
166	三孔插座 (250V/16A)	(250V/10A)	个	1
167	一位开关	(250V/10A)	个	47
168	6PF1~6PF5配电箱	6PF1~6PF5	台	5
169	7PF1~7PF5配电箱	7PF1~7PF5	台	5
170	管内配线WDZ-RVV-3*1.0	WDZ-RVV-3*1.0	m	1020.502
171	槽内配线WDZ-RVV-3*1.0	WDZ-RVV-3*1.0	m	409.512
172	综合控制箱C-P	C-P	台	18
173	DXB插座箱 (含1个三相380V 16A插座, 3个220V 10A插座, 2个接地端子)	(含1个三相380V 16A插座, 3个220V 10A插座, 2个接地端子)	个	22
174	DXA插座箱 (3个220V 10A插座, 1个220V 16A插座, 2个接地端子)	(3个220V 10A插座, 1个220V 16A插座, 2个接地端子)	个	67
175	桥架支吊架	桥架支吊架(综合)	kg	2436
176	金属结构刷油	红丹防锈漆、银粉漆各2遍	kg	2436

3、洁净暖通

序号	名称	规格及技术参数	单位	数量
一	五层门诊妇科手术室			
1	新风预处理机组PAU-501	PAU-501, 设计风量3520m ³ /h, 马达功率3Kw, 制冷量46Kw, 制热量24Kw	台	1
2	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	2
3	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	1
4	变频多联机室内机FG-4.5	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	10
5	变频多联机室内机FG-5.6	FG-5.6, 制冷量5.6Kw, 制热量6.3Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	3
6	变频多联机室外机VRF-501	VRF-501, 制冷量67Kw, 制热量75Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率28.5Kw	台	1
7	消声器 规格500*320mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	500*320mm, 长度2000mm	个	1
8	消声器 规格320*200mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	320*200mm, 长度2000mm	个	1
9	吸顶式空气消毒机XDJ-T60	XDJ-T60, 适用体积≤ 60m ³ , 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率200W, 细菌总数< 200CFU/m ³	台	3
10	吸顶式空气消毒机XDJ-T100	XDJ-T100, 适用体积≤ 100m ³ , 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率300W, 细菌总数< 200CFU/m ³	台	1
11	吸顶式空气消毒机XDJ-T150	XDJ-T150, 适用体积≤ 150m ³ , 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率400W, 细菌总数< 200CFU/m ³	台	1
12	低噪音排风机EAF-501	EAF-501, 排风量250m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率55W	台	1

13	低噪音排风机EAF-502	EAF-502, 排风量250m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率55W	台	1
14	低噪音排风机EAF-503	EAF-503, 排风量250m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率55W	台	1
15	低噪音排风机EAF-504	EAF-504, 排风量485m ³ /h, 机外余压130Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率91W	台	1
16	低噪音排风机EAF-505率55W, 安装方式吊装	EAF-505, 排风量207m ³ /h, 机外余压90Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率55W	台	1
17	低噪音排风机EAF-506	EAF-506, 排风量162m ³ /h, 机外余压90Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1
18	低噪音排风机EAF-507	EAF-507, 排风量800m ³ /h, 机外余压416Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
19	天花式排气扇PQ150	排风量150m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率34W	台	1
20	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	89.4
21	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m ²	23.18
22	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	67.75
23	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	74.99
24	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	255.32

25	风管止回阀 200*200	200*200	个	4
26	风管止回阀 320*200	320*200	个	1
27	风管止回阀 250*200	250*200	个	1
28	手动风量调节阀 160*120	160*120	个	3
29	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	4
30	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	9
31	手动风量调节阀 250*200	250*200	个	1
32	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	3
33	排风防雨百叶 500*300	500*300	个	1
34	排风防雨百叶 300*300	300*300	个	1
35	排风防雨百叶 800*300	800*300	个	1
36	排风防雨百叶 1000*300	1000*300	个	1
37	新风防雨百叶 1000*600	1000*600	个	1
38	普通排风口 300*300	300*300	个	7
39	下排风口-含325*289*97, 含H13滤网 395*345	含325*289*97, 含H13滤网 395*345	个	2

40	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	3
41	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	13
42	电动密闭阀 630*320	630*320	个	3
43	送风散流器 400*300	400*300	个	3
44	送风散流器 400*400	400*400	个	1
45	送风散流器 600*600	600*600	个	16
二	六层遗传基因实验室			
1	洁净空气循环机组AHU-601	AHU-601, 机组风量5950m ³ /h, 新风量5950m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量115Kw, 制热量61Kw	台	1
2	新风预处理机组PAU-601	PAU-601, 设计风量6400m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率4Kw, 制冷量98Kw, 制热量44Kw	台	1
3	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	12
4	变频多联机室内机FG-2.8	FG-2.8, 制冷量2.8Kw, 制热量3.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	4
5	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	2
6	变频多联机室内机FG-4.5	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	1

7	变频多联机室外机VRF-601	VRF-601, 制冷量50Kw, 制热量56Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率24Kw	台	1
8	加湿器 电极式, 加湿量50Kg/h, 功率40Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	加湿量50Kg/h, 功率40Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	台	1
9	消声器 规格630*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	630*500mm, 长度2000mm	个	3
10	低噪音排风机EAF-601	EAF-601, 排风量4800m ³ /h, 机外余压600Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率4000W	台	1
11	低噪音排风机EAF-602	EAF-602, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
12	低噪音排风机EAF-603	EAF-603, 排风量700m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
13	低噪音排风机EAF-604	EAF-604, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ	台	1
14	低噪音排风机EAF-605	EAF-605, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
15	低噪音排风机EAF-606率1500W, 安装方式吊装	EAF-606, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
16	低噪音排风机EAF-607	EAF-607, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
17	低噪音排风机EAF-608	EAF-608, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1

18	低噪音排风机EAF-609	EAF-609, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
19	低噪音排风机EAF-610	EAF-610, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
20	天花式排气扇PQ100	PQ100, 排风量100m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	4
21	分体空调FU - 601, 机组型号1H	FU - 601, 机组型号1HP, 制冷量2.5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量0.9Kw	台	1
22	镀锌薄钢板风管 圆形(直径)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=0.5mm	m ²	14.89
23	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=0.5mm	m ²	218.43
24	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=0.6mm	m ²	218.43
25	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=0.75mm	m ²	171.19
26	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=0.75mm	m ²	48.12
27	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1	镀锌薄钢板风管, 风管厚度=1mm	m ²	3.26
28	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	546.02
29	定风量调节阀 D300	D300	个	5
30	风管止回阀 200*200	200*200	个	3
31	风管止回阀 250*200	250*200	个	1

32	风管止回阀 630*500	630*500mm, 长度2000mm	个	1
33	风管止回阀 D300	D300	个	5
34	手动风量调节阀 120*120	120*120	个	11
35	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	8
36	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	9
37	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	1
38	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	5
39	手动风量调节阀 320*320	320*320	个	4
40	手动风量调节阀 400*320	400*320	个	1
41	排风防雨百叶 1400*500	1400*500	个	2
42	排风防雨百叶 1500*600	1500*600	个	1
43	排风防雨百叶 800*400	800*400	个	2
44	新风防雨百叶 2400*1200	2400*1200	个	1
45	普通排风口 300*300	300*300	个	9
46	下排风口-含700*289*97, 含H13滤网 795*345	含700*289*97, 含H13滤网 795*345	个	6
47	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	18
48	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	1
49	70℃防火阀 630*500	630*500mm	个	2

50	电动密闭阀 320*320	320*320	个	4
51	电动密闭阀 630*630	630*630	个	1
52	电动密闭阀 800*630	800*630	个	1
53	送风散流器 400*300	400*300	个	18
54	送风散流器 400*400	400*400	个	2
55	送风散流器 600*600	600*600	个	5
56	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	个	4
57	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	475*475*66;H13高效过滤网 600*600	个	10
58	活性炭过滤箱 D300	D300	个	5
三	七层检验科、病理科			
1	洁净空气循环机组AHU-J701	AHU-J701, 机组风量6650m ³ /h, 新风量6650m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量129Kw, 制热量68Kw	台	1
2	新风预处理机组PAU-B701	PAU-B701, 设计风量8400m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率5.5Kw, 制冷量129Kw, 制热量58Kw	台	1
3	新风预处理机组PAU-J701	PAU-J701, 设计风量6500m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率4Kw, 制冷量100Kw, 制热量45Kw	台	1
4	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	27

5	变频多联机室内机FG-2.8	FG-2.8, 制冷量2.8Kw, 制热量3.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	4
6	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	7
7	变频多联机室内机FG-4.5	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	10
8	变频多联机室内机FG-5.6	FG-5.6, 制冷量5.6Kw, 制热量6.3Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	1
9	变频多联机室内机FG-7.1	FG-7.1, 制冷量7.1Kw, 制热量8Kw, 静压30Pa, 耗电量0.165Kw	台	2
10	变频多联机室内机FG-9.0	FG-9.0, 制冷量9Kw, 制热量10Kw, 静压30Pa, 耗电量0.231Kw	台	2
11	变频多联机室外机VRF-B701	VRF-B701, 制冷量67Kw, 制热量75Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率28.5Kw	台	1
12	变频多联机室外机VRF-J701	VRF-J701, 制冷量112Kw, 制热量125Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率47K	台	1
13	加湿器 电极式, 加湿量60Kg/h, 功率48Kw, 水压(Mpa)0.2~0.6	加湿量60Kg/h, 功率48Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	台	1
14	消声器 规格630*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	630*500mm, 长度2000mm	个	3
15	消声器 规格800*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	800*500mm, 长度2000mm	个	1
16	混合废气处理装置 处理风量12000m3/h, 阻力≤500Pa, 材质PP材质, 马达功率1.5kW	处理风量12000m3/h, 阻力≤500Pa, 材质PP材质, 马达功率1.5kW	台	1

17	低噪音排风机EAF-B701	EAF-B701, 排风量1500m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率230W	台	1
18	低噪音排风机EAF-B702	EAF-B702, 排风量800m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率105W	台	1
19	低噪音排风机EAF-B703	EAF-B703, 排风量700m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率105W	台	1
20	低噪音排风机EAF-J701	EAF-J701, 排风量5250m ³ /h, 机外余压600Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率4000W	台	1
21	低噪音排风机EAF-J702	EAF-J702, 排风量800m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率105W	台	1
22	低噪音排风机EAF-J703	EAF-J703, 排风量800m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率105W	台	1
23	低噪音排风机EAF-J704	EAF-J704, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
24	低噪音排风机EAF-J705	EAF-J705, 排风量800m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ	台	1
25	低噪音排风机EAF-J706	EAF-J706, 排风量600m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率105W	台	1
26	低噪音排风机EAF-J707	EAF-J707, 排风量400m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1

27	低噪音排风机EAF-J708	EAF-J708, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
28	低噪音排风机EAF-J709	EAF-J709, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
29	低噪音排风机EAF-J710,	EAF-J710, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
30	低噪音排风机EAF-J711	EAF-J711, 排风量2000m ³ /h, 机外余压800Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
31	玻璃钢离心风机PF-B701	PF-B701, 排风量12000m ³ /h, 机外余压1000Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率5kW, 转速1450rpm	台	1
32	天花式排气扇PQ100	PQ100, 排风量100m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	6
33	天花式排气扇PQ150	PQ150, 排风量150m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率34W	台	1
34	天花式排气扇PQ200	PQ200, 排风量200m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率36W	台	2
35	分体空调FU - B701	FU - B701, 机组型号1HP, 制冷量2.5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量0.9Kw	台	1

36	分体空调FU - J701	FU - J701, 机组型号1HP, 制冷量2.5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量0.9Kw	台	1
37	镀锌薄钢板风管 圆形(直径)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m2	18.35
38	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m2	366.26
39	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m2	366.26
40	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m2	230.63
41	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m2	383.82
42	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1	镀锌薄钢板风管 风管厚度=1mm	m2	30.09
43	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1.2	镀锌薄钢板风管 风管厚度=1.2mm	m2	4.8
44	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m2	1284.34
45	定风量调节阀 D300	D300	个	4
46	风管止回阀 200*200	200*200	个	2
47	风管止回阀 250*200	250*200	个	3
48	风管止回阀 250*250	250*250	个	1

49	风管止回阀 320*200	320*200	个	1
50	风管止回阀 320*320	320*320	个	1
51	风管止回阀 630*500	630*500	个	1
52	风管止回阀 D300	D300	个	4
53	手动风量调节阀 120*120	120*120	个	19
54	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	13
55	手动风量调节阀 200*160	200*160	个	1
56	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	31
57	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	9
58	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	8
59	手动风量调节阀 320*320	320*320	个	3
60	文丘里变风量阀 D250	D250	个	5
61	排风防雨百叶 400*300	400*300	个	6
62	排风防雨百叶 600*400	600*400	个	3
63	排风防雨百叶 800*400	800*400	个	5

64	排风防雨百叶 800*500	800*500	个	1
65	新风防雨百叶 2000*1000	2000*1000	个	1
66	新风防雨百叶 2400*1200	2400*1200	个	1
67	普通排风口 300*300	300*300	个	28
68	下排风口-含325*289*97, 含H13滤网 395*345	含325*289*97, 含H13滤网 395*345	个	3
69	下排风口-含700*289*97, 含H13滤网 795*345	含700*289*97, 含H13滤网 795*345	个	6
70	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	38
71	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	11
72	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 1000*400	含尼龙滤网 1000*400	个	4
73	70℃防火阀 320*250	320*250	个	1
74	70℃防火阀 320*320	320*320	个	1
75	70℃防火阀 500*630	500*630	个	1
76	70℃防火阀 630*500	630*500	个	1
77	70℃防火阀 800*500	800*500	个	1
78	电动密闭阀 320*320	320*320	个	6

79	电动密闭阀 800*630	800*630	个	3
80	电动密闭阀 800*800	800*800	个	1
81	送风散流器 400*300	400*300	个	38
82	送风散流器 400*400	400*400	个	3
83	送风散流器 600*600	600*600	个	25
84	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	个	2
85	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	个	11
86	活性炭过滤箱 D300	D300	个	4
四	九层中心供应室			
1	洁净空气循环机组AHU-901	AHU-901, 机组风量8240m ³ /h, 新风量3630m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4Kw, 制冷量94Kw, 制热量37Kw	台	1
2	新风预处理机组PAU-901	PAU-901, 设计风量1960m ³ /h, 机外余压550Pa, 马达功率2.2Kw, 制冷量26Kw, 制热量13Kw, 压缩机功率10Kw	台	1
3	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	5

4	变频多联机室内机FG-2.8	FG-2.8, 制冷量2.8Kw, 制热量3.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	1
5	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	2
6	变频多联机室内机FG-4.5,	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	2
7	变频多联机室内机FG-7.1	FG-7.1, 制冷量7.1Kw, 制热量8Kw, 静压30Pa, 耗电量0.165Kw	台	4
8	变频多联机室外机VRF-901	VRF-901, 制冷量56Kw, 制热量63Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率24.8Kw	台	1
9	加湿器 电极式, 加湿量25Kg/h, 功率20Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	加湿量25Kg/h, 功率20Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	台	1
10	消声器 规格800*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	800*500mm, 长度2000mm	个	1
11	消声器 规格630*320mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	630*320mm, 长度2000mm	个	1
12	消声器 规格400*250mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*250mm, 长度2000mm	个	1
13	吸顶式空气消毒机XDJ-T150	XDJ-T150, 适用体积 ≤ 150m ³ , 电源 220/1/50V/Ph/HZ, 功率400W, 细菌总数 < 200CFU/m ³	台	2
14	低噪音排风机EAF-901	EAF-901, 排风量150m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源 220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1

15	低噪音排风机EAF-902	EAF-902, 排风量540m ³ /h, 机外余压140Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率125W	台	1
16	低噪音排风机EAF-903	EAF-903, 排风量550m ³ /h, 机外余压146Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率125W	台	1
17	低噪音排风机EAF-904	EAF-904, 排风量400m ³ /h, 机外余压125Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
18	低噪音排风机EAF-905	EAF-905, 排风量440m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率120W	台	1
19	低噪音排风机EAF-906	EAF-906, 排风量680m ³ /h, 机外余压170Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率230W	台	1
20	低噪音排风机EAF-907	EAF-907, 排风量310m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率60W	台	1
21	低噪音排风机EAF-908	EAF-908, 排风量360m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率80W	台	1
22	低噪音排风机EAF-909	EAF-909, 排风量250m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1
23	低噪音排风机EAF-910	EAF-910, 排风量510m ³ /h, 机外余压135Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率120W	台	1
24	低噪音排风机EAF-911	EAF-911, 排风量950m ³ /h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率265W	台	1
25	循环送风机SAF-901	SAF-901, 排风量500m ³ /h, 机外余压200Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率125W	台	1

26	天花式排气扇PQ100	PQ100, 排风量100m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	3
27	天花式排气扇PQ150	PQ150, 排风量150m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率34W	台	1
28	镀锌薄钢板风管 圆形(直径)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	5.65
29	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	297.26
30	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m ²	189.99
31	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	154.01
32	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	151.04
33	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	797.95
34	风管止回阀 200*200	200*200	个	9
35	风管止回阀 250*200	250*200	个	2
36	手动风量调节阀 160*120	160*120	个	8
37	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	2
38	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	21
39	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	9
40	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	13
41	手动风量调节阀 350*150	350*150	个	2

42	排风防雨百叶 1000*400	1000*400	个	1
43	排风防雨百叶 300*300	300*300	个	3
44	排风防雨百叶 400*300	400*300	个	1
45	排风防雨百叶 500*300	500*300	个	3
46	排风防雨百叶 900*300	900*300	个	1
47	新风防雨百叶 1600*600	1600*600	个	1
48	新风防雨百叶 400*300	400*300	个	1
49	普通排风口 300*300	300*300	个	13
50	下回风口 400*350	400*350	个	11
51	排风口-含290*290*96;F5中效过滤网 430*430	含290*290*96;F5中效过滤网 430*430	个	4
52	条形绞式单层回风百叶,含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	8
53	条形绞式单层回风百叶,含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	1
54	条形绞式单层回风百叶,含尼龙滤网 1000*400	含尼龙滤网 1000*400	个	4
55	70℃防火阀 400*250	400*250mm	个	1
56	70℃防火阀 400*320	400*320	个	1
57	70℃防火阀 400*400	400*400	个	1
58	70℃防火阀 500*400	500*400	个	1

59	70℃防火阀 630*320	630*320	个	1
60	70℃防火阀 800*500	800*500	个	1
61	电动密闭阀 400*320	400*320	个	1
62	电动密闭阀 500*400	500*400	个	1
63	送风散流器 400*300	400*300	个	8
64	送风散流器 400*400	400*400	个	3
65	送风散流器 600*600	600*600	个	10
66	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	含475*475*66;H13高效过滤网 430*430	个	3
67	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	个	17
五	十、十一层手术部			
1	洁净空气循环机组AHU-1001	AHU-1001, 机组风量4800m ³ /h, 新风量1550m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率3Kw, 制冷量48Kw, 制热量18Kw	台	1
2	新风预处理机组PAU-1001	PAU-1001, 设计风量6300m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率4Kw, 制冷量97Kw, 制热量43Kw	台	1
3	新风预处理机组PAU-1002	PAU-1002, 设计风量3500m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率3Kw, 制冷量54Kw, 制热量24Kw	台	1

4	新风预处理机组PAU-1003	PAU-1003, 设计风量2200m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率2.2Kw, 制冷量34Kw	台	1
5	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	11
6	变频多联机室内机FG-2.8	FG-2.8, 制冷量2.8Kw, 制热量3.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	8
7	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	14
8	变频多联机室内机FG-4.5	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	1
9	变频多联机室内机FG-5.6	FG-5.6, 制冷量5.6Kw, 制热量6.3Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	26
10	变频多联机室内机FG-9.0	FG-9.0, 制冷量9Kw, 制热量10Kw, 静压30Pa, 耗电量0.231Kw	台	3
11	变频多联机室外机VRF-1001	VRF-1001, 制冷量235Kw, 制热量236Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率100Kw	台	1
12	变频多联机室外机VRF-1002	VRF-1002, 制冷量56Kw, 制热量63Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率24.8Kw	台	1
13	加湿器 电极式, 加湿量15Kg/h, 功率12Kw, 水压(Mpa)0.2~0.6	加湿量15Kg/h, 功率12Kw, 水压 (Mpa)0.2~0.6	台	1
14	消声器 规格630*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	630*500mm, 长度2000mm	个	2
15	消声器 规格500*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	500*500mm, 长度2000mm	个	1
16	消声器 规格400*400mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*400mm, 长度2000mm	个	1

17	消声器 规格500*400mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	500*400mm, 长度2000mm	个	1
18	消声器 规格400*320mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*320mm, 长度2000mm	个	1
19	吸顶式空气消毒机XDJ-T100	XDJ-T100, 适用体积≤ 100m ³ , 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率300W, 细菌总数< 200CFU/m ³	台	8
20	低噪音排风机EAF-1001	EAF-1001, 排风量300m ³ /h, 机外余压200Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
21	低噪音排风机EAF-1002	EAF-1002, 排风量300m ³ /h, 机外余压200Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
22	低噪音排风机EAF-1003	EAF-1003, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
23	低噪音排风机EAF-1004	EAF-1004, 排风量3500m ³ /h, 机外余压500Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率3000W	台	1
24	低噪音排风机EAF-1005	EAF-1005, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
25	低噪音排风机EAF-1006	EAF-1006, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
26	低噪音排风机EAF-1007	EAF-1007, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
27	低噪音排风机EAF-1008	EAF-1008, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1

28	低噪音排风机EAF-1009	EAF-1009, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
29	低噪音排风机EAF-1010	EAF-1010, 排风量250m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
30	低噪音排风机EAF-1011	EAF-1011, 排风量200m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
31	低噪音排风机EAF-1012	EAF-1012, 排风量200m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
32	低噪音排风机EAF-1013	EAF-1013, 排风量300m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
33	低噪音排风机EAF-1014	EAF-1014, 排风量400m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
34	低噪音排风机EAF-1015	EAF-1015, 排风量100m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
35	低噪音排风机EAF-1016	EAF-1016, 排风量500m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率73W	台	1
36	低噪音排风机EAF-1017	EAF-1017, 排风量500m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率73W	台	1
37	低噪音排风机EAF-1018	EAF-1018, 排风量260m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率73W	台	1

38	低噪音排风机EAF-1019	EAF-1019, 排风量520m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
39	低噪音排风机EAF-1020	EAF-1020, 排风量520m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
40	天花式排气扇PQ150	PQ150, 排风量150m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率34W	台	3
41	分体空调FU - 1001	FU - 1001, 机组型号2HP, 制冷量5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量1.7Kw	台	1
42	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	414.31
43	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m ²	387.2
44	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	398.38
45	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	243.04
46	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1	镀锌薄钢板风管 风管厚度=1mm	m ²	24.64
47	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	1467.57
48	定风量调节阀 200*200	200*200	个	2
49	定风量调节阀 320*200	320*200	个	8
50	定风量调节阀 400*400	400*400	个	1
51	定风量调节阀 500*400	500*400	个	1

52	风管止回阀 200*200	200*200	个	19
53	风管止回阀 500*500	500*500mm	个	1
54	手动风量调节阀 120*120	120*120	个	20
55	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	5
56	手动风量调节阀 200*160	200*160	个	2
57	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	31
58	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	5
59	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	4
60	手动风量调节阀 320*320	320*320	个	4
61	手动风量调节阀 400*400	400*400	个	2
62	排风防雨百叶 1000*500	1000*500	个	1
63	排风防雨百叶 400*300	400*300	个	15
64	排风防雨百叶 600*400	600*400	个	3
65	新风防雨百叶 3000*1000	3000*1000	个	1
66	普通排风口 300*300	300*300	个	16
67	普通排风口 400*400	400*400	个	8
68	上回风口, 含尼龙滤网 600X600	含尼龙滤网 600X600	个	1
69	下排风口-含325*289*97, 含H13滤网 395*345	含325*289*97, 含H13滤网 395*345	个	10

70	下排风口-含700*289*97, 含H13滤网 795*345	含700*289*97, 含H13滤网 795*345	个	4
71	下回风口 395*345	395*345	个	28
72	排风口-含290*290*96;F5中效过滤网 430*430	含290*290*96;F5中效过滤网 430*430	个	2
73	排风口-含290*290*96;H13高效过滤网 430*430	含290*290*96;H13高效过滤网 430*430	个	1
74	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	31
75	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	13
76	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 1000*400	含尼龙滤网 1000*400	个	3
77	70℃防火阀 200*120	200*120	个	1
78	70℃防火阀 400*320	400*320	个	1
79	70℃防火阀 400*400	400*400	个	1
80	70℃防火阀 500*400	500*400	个	1
81	70℃防火阀 500*500	500*500	个	1
82	70℃防火阀 630*500	630*500	个	1
83	电动密闭阀 400*320	400*320	个	1
84	电动密闭阀 400*400	400*400	个	1
85	电动密闭阀 500*500	500*500	个	1
86	电动密闭阀 630*800	630*800	个	1
87	送风散流器 400*300	400*300	个	31

88	送风散流器 400*400	400*400	个	13
89	送风散流器 600*600	600*600	个	33
90	高效送风口-含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	含475*475*66;H13高效过滤网 600*600	个	2
91	高效过滤网 610*305*292 (H14)	610*305*292 (H14)	个	4
92	送风静压箱2600x1400x502	2600x1400x502	个	2
六	十二层 NICU			
1	新风预处理机组PAU-12010Kg	PAU-1201, 设计风量7120m ³ /h, 机外余压550Pa, 马达功率5.5Kw, 制冷量93Kw, 制热量49Kw, 压缩机功率32Kw	台	1
2	新风预处理机组PAU-1201	PAU-1201, 设计风量2400m ³ /h, 机外余压550Pa, 马达功率2.2Kw, 制冷量31Kw, 制热量16Kw, 压缩机功率10Kw	台	1
3	变频多联机室内机FG-2.2	FG-2.2, 制冷量2.2Kw, 制热量2.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	14
4	变频多联机室内机FG-2.8	FG-2.8, 制冷量2.8Kw, 制热量3.5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	4
5	变频多联机室内机FG-3.6	FG-3.6, 制冷量3.6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	7
6	变频多联机室内机FG-4.5	FG-4.5, 制冷量4.5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	10
7	变频多联机室内机FG-5.6	FG-5.6, 制冷量5.6Kw, 制热量6.3Kw, 静压30Pa, 耗电量0.11Kw	台	9

8	变频多联机室内机FG-7.1	FG-7.1, 制冷量7.1Kw, 制热量8Kw, 静压30Pa, 耗电量0.165Kw	台	9
9	变频多联机室外机VRF-1201	VRF-1201, 制冷量230Kw, 制热量257Kw, IPLV(C) ≥ 6.0, 功率98Kw	台	1
10	消声器 规格800*400mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	800*400mm, 长度2000mm	个	1
11	消声器 规格400*250mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*250mm, 长度2000mm	个	1
12	消声器 规格320*200mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	320*200mm, 长度2000mm	个	2
13	吸顶式空气消毒机XDJ-T60	XDJ-T60, 适用体积≤ 60m3, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率200W, 细菌总数< 200CFU/m3	台	5
14	吸顶式空气消毒机XDJ-T100	XDJ-T100, 适用体积≤ 100m3, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率300W, 细菌总数< 200CFU/m3	台	1
15	吸顶式空气消毒机XDJ-T150,	XDJ-T150, 适用体积≤ 150m3, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率400W, 细菌总数< 200CFU/m3	台	4
16	低噪音排风机EAF-1201	EAF-1201, 排风量240m3/h, 机外余压140Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
17	低噪音排风机EAF-1202	EAF-1202, 排风量360m3/h, 机外余压140Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率115W	台	1
18	低噪音排风机EAF-1203安装方式吊装	EAF-1203, 排风量560m3/h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率170W	台	1
19	低噪音排风机EAF-1204,	EAF-1204, 排风量110m3/h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1

20	低噪音排风机EAF-1205	EAF-1205, 排风量100m ³ /h, 机外余压75Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1
21	低噪音排风机EAF-1206	EAF-1206, 排风量560m ³ /h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率170W	台	1
22	低噪音排风机EAF-1207	EAF-1207, 排风量560m ³ /h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率170W	台	1
23	低噪音排风机EAF-1208	EAF-1208, 排风量290m ³ /h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率91W	台	1
24	低噪音排风机EAF-1209	EAF-1209, 排风量200m ³ /h, 机外余压300Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率170W	台	1
25	低噪音排风机EAF-1210	EAF-1210, 排风量1200m ³ /h, 机外余压380Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
26	低噪音排风机EAF-1211	EAF-1211, 排风量1200m ³ /h, 机外余压380Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1500W	台	1
27	低噪音排风机EAF-1212	EAF-1212, 排风量200m ³ /h, 机外余压300Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率170W	台	1
28	低噪音排风机EAF-1213	EAF-1213, 排风量380m ³ /h, 机外余压150Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率120W	台	1
29	低噪音排风机EAF-1214	EAF-1214, 排风量290m ³ /h, 机外余压130Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率80W	台	1

30	低噪音排风机EAF-1215	EAF-1215, 排风量180m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率36W	台	1
31	低噪音排风机EAF-1216,	EAF-1216, 排风量690m ³ /h, 机外余压160Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率230W	台	1
32	低噪音排风机EAF-1217	EAF-1217, 排风量340m ³ /h, 机外余压130Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率80W	台	1
33	低噪音排风机EAF-1218	EAF-1218, 排风量340m ³ /h, 机外余压130Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率80W	台	1
34	分体空调FU - 1201, 机组型号1HP	FU - 1201, 机组型号1HP, 制冷量2.5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量0.9Kw	台	1
35	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	292.12
36	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m ²	179.2
37	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	190.48
38	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	271.09
39	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1	镀锌薄钢板风管 风管厚度=1mm	m ²	4.93
40	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	937.82
41	定风量调节阀 320*200	320*200	个	4
42	风管止回阀 200*200	200*200	个	10
43	风管止回阀 250*200	250*200	个	3

44	风管止回阀 250*250	250*250	个	1
45	风管止回阀 320*200	320*200	个	4
46	手动风量调节阀 160*120	160*120	个	17
47	手动风量调节阀 160*160	160*160	个	2
48	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	2
49	手动风量调节阀 200*160	200*160	个	2
50	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	15
51	手动风量调节阀 250*120	250*120	个	3
52	手动风量调节阀 250*200	250*200	个	7
53	手动风量调节阀 250*250	250*250	个	1
54	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	7
55	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	4
56	排风防雨百叶 1000*400	1000*400	个	1
57	排风防雨百叶 300*300	300*300	个	3
58	排风防雨百叶 400*300	400*300	个	4
59	排风防雨百叶 500*300	500*300	个	3
60	排风防雨百叶 500*400	500*400	个	2
61	排风防雨百叶 800*300	800*300	个	1

62	新风防雨百叶 2000*1200	2000*1200	个	1
63	普通排风口 300*300	300*300	个	22
64	下排风口-含325*289*97, 含H13滤网 395*345	含325*289*97, 含H13滤网 395*345	个	6
65	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	25
66	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	19
67	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 1000*400	含尼龙滤网 1000*400	个	9
68	70℃防火阀 250*200	250*200	个	1
69	70℃防火阀 400*250	400*250	个	1
70	70℃防火阀 800*400	800*400	个	1
71	电动密闭阀 200*200	200*200	个	1
72	电动密闭阀 630*630	630*630	个	1
73	送风散流器 400*300	400*300	个	25
74	送风散流器 400*400	400*400	个	8
75	送风散流器 600*600	600*600	个	49
七	十三层产房			
1	新风预处理机组PAU-1301	PAU-1301, 设计风量4900m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率4Kw, 制冷量75Kw, 制热量34Kw	台	1

2	新风预处理机组PAU-1302	PAU-1302, 设计风量3000m ³ /h, 机外余压650Pa, 马达功率3Kw, 制冷量46Kw, 制热量21Kw	台	1
3	变频多联机室内机	FG-2. 2, 制冷量2. 2Kw, 制热量2. 5Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 11Kw	台	8
4	变频多联机室内机FG-2. 8	FG-2. 8, 制冷量2. 8Kw, 制热量3. 5Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 11Kw	台	7
5	变频多联机室内机FG-3. 6	FG-3. 6, 制冷量3. 6Kw, 制热量4Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 11Kw	台	13
6	变频多联机室内机FG-4. 5	FG-4. 5, 制冷量4. 5Kw, 制热量5Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 11Kw	台	6
7	变频多联机室内机FG-5. 6	FG-5. 6, 制冷量5. 6Kw, 制热量6. 3Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 11Kw	台	13
8	变频多联机室内机FG-7. 1	FG-7. 1, 制冷量7. 1Kw, 制热量8Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 165Kw	台	2
9	变频多联机室内机FG-8. 0	FG-8. 0, 制冷量8Kw, 制热量9Kw, 静压30Pa, 耗电量0. 231Kw	台	3
10	变频多联机室外机VRF-1301	VRF-1301, 制冷量223Kw, 制热量257Kw, IPLV(C) ≥ 6. 0, 功率94Kw	台	1
11	消声器 规格500*500mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	500*500mm, 长度2000mm	个	1
12	消声器 规格400*400mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*400mm, 长度2000mm	个	1
13	消声器 规格400*320mm, 长度2000mm, 形式双层微穿孔	400*320mm, 长度2000mm	个	1

14	吸顶式空气消毒机XDJ-T60,	XDJ-T60, 适用体积 $\leq 60\text{m}^3$, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率200W, 细菌总数 $< 200\text{CFU}/\text{m}^3$	台	6
15	吸顶式空气消毒机XDJ-T100	XDJ-T100, 适用体积 $\leq 100\text{m}^3$, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 功率300W, 细菌总数 $< 200\text{CFU}/\text{m}^3$	台	3
16	低噪音排风机EAF-1301	EAF-1301, 排风量300m ³ /h, 机外余压200Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率85W	台	1
17	低噪音排风机EAF-1302	EAF-1302, 排风量1800m ³ /h, 机外余压400Pa, 电源380/3/50V/Ph/HZ, 马达功率1000W	台	1
18	低噪音排风机EAF-1303	EAF-1303, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
19	低噪音排风机EAF-1304	EAF-1304, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
20	低噪音排风机EAF-1305	EAF-1305, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
21	低噪音排风机EAF-1306	EAF-1306, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
22	低噪音排风机EAF-1307	EAF-1307, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
23	低噪音排风机EAF-1308	EAF-1308, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1

24	低噪音排风机EAF-1309	EAF-1309, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
25	低噪音排风机EAF-1310	EAF-1310, 排风量300m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率47W	台	1
26	低噪音排风机EAF-1311	EAF-1311, 排风量200m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率43W	台	1
27	低噪音排风机EAF-1312	EAF-1312, 排风量550m ³ /h, 机外余压105Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率73W	台	1
28	天花式排气扇PQ100	PQ100, 排风量100m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率32W	台	1
29	天花式排气扇PQ200	PQ200, 排风量200m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率36W	台	5
30	天花式排气扇PQ250	PQ250, 排风量250m ³ /h, 机外余压100Pa, 电源220/1/50V/Ph/HZ, 马达功率38W	台	4
31	分体空调FU - 1301	FU - 1301, 机组型号1HP, 制冷量2.5KW, 制热量-KW, 电源220/1/50V/Ph/Hz, 耗电量0.9Kw	台	1
32	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.5mm	m ²	283.86
33	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.6mm	m ²	182.36
34	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	194.07
35	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75	镀锌薄钢板风管 风管厚度=0.75mm	m ²	189.53
36	镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1	镀锌薄钢板风管 风管厚度=1mm	m ²	4.02
37	排风管难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	难燃B1级橡塑保温, 保温层厚度为20mm	m ²	853.84
38	风管止回阀 200*200	200*200	个	11

39	风管止回阀 400*320	400*320	个	1
40	手动风量调节阀 120*120	120*120	个	18
41	手动风量调节阀 200*120	200*120	个	16
42	手动风量调节阀 200*160	200*160	个	3
43	手动风量调节阀 200*200	200*200	个	17
44	手动风量调节阀 320*200	320*200	个	1
45	手动风量调节阀 320*250	320*250	个	2
46	手动风量调节阀 320*320	320*320	个	1
47	排风防雨百叶 1200*400	1200*400	个	2
48	排风防雨百叶 400*300	400*300	个	3
49	排风防雨百叶 600*400	600*400	个	3
50	排风防雨百叶 900*300	900*300	个	1
51	排风防雨百叶 900*400	900*400	个	1
52	新风防雨百叶 2400*800	2400*800	个	1
53	普通排风口 300*300	300*300	个	15
54	下回风口 395*345	395*345	个	4
55	排风口-含290*580*96;H13高效过滤网 720*430	含290*580*96;H13高效过滤网 720*430	个	2
56	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 400*400	含尼龙滤网 400*400	个	28

57	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 600*400	含尼龙滤网 600*400	个	17
58	条形绞式单层回风百叶, 含尼龙滤网 1000*400	含尼龙滤网 1000*400	个	5
59	70℃防火阀 400*400	400*400	个	1
60	70℃防火阀 500*500	500*500	个	2
61	70℃防火阀 630*630	630*630	个	1
62	电动密闭阀 500*500	500*500	个	1
63	电动密闭阀 630*630	630*630	个	1
64	送风散流器 400*300	400*300	个	28
65	送风散流器 400*400	400*400	个	9
66	送风散流器 600*600	600*600	个	30

4、洁净弱电

序号	名称	规格及技术参数	单位	数量
一	综合布线系统			
1	金属线槽 300*100	MR300*100	m	72
2	金属线槽 200*100	MR200*100	m	550
3	金属线槽 100*100	MR100*100	m	229
4	线槽支吊架制作安装、及刷油	(综合) 红丹防锈漆、调和漆各刷两遍	kg	312
5	配管JDG-20	JDG-20	m	952
6	配管SC-20	SC-20	m	6698
7	配线NH-RVS-2X1.5	NH-RVS-2X1.5	m	2542
8	配线RVV-2X1.0	RVV-2X1.0	m	1892
9	配线RVV-3X1.0	RVV-3X1.0	m	277
10	配线RVVP-4X1.0	RVVP-4X1.0	m	688
11	配线RVVP-6X1.0	RVVP-6X1.0	m	164
12	配线RVVP-2X1.0	RVVP-2X1.0	m	159
13	双绞线缆CAT.6	CAT.6	m	32432
14	射频同轴电缆SYV-75-5	SYV-75-5	m	857
15	射频同轴电缆SYWV-75-5	SYWV-75-5	m	536
二	电话、网络系统			

1	单口网络插座(含单口面板和六类模块)	六类模块:CM310GP 单口面板:CF8601-H	个	86
2	单口网络插座(用作电话)(含单口面板和六类模块)	六类模块:CM310GP 单口面板:CF8601-H	个	58
3	电话、网络双口插座(含双口面板和六类模块)	六类模块:CM310GP 双口面板:CF8602-H	个	92
4	吊塔预留双口网络插座布线 插座由吊塔自带	六类模块:CM310GP 双口面板:CF8602-H	个	19
5	免提电话面板	cts-2	个	19
6	内网外网双口插座(含双口面板和六类模块)	六类模块:CM310GP 双口面板:CF8602-H	个	59
7	双口网络插座(含双口面板和六类模块)	六类模块:CM310GP 双口面板:CF8602-H	个	153
三	彩色可视对讲门禁系统			
1	彩色可视对讲门口机	DS-KIS601	台	19
2	彩色可视对讲室内分机	DS-KIS601	台	9
3	户户隔离器	HY-735	台	4
4	楼宇电控门防停电电源	DE-2000A	台	24
5	主机控制器	主机控制器	台	5
6	主机视频选择器	HY-SL	台	5
7	可视对讲户外、内机调试	可视对讲户外、内机调试	系统	1
四	电视监控系统			
1	200万像素网络半球摄像机	DS-7616NB-K2	个	143

2	摄像机支架		个	143
3	42U机柜	JFPW6642	台	3
4	24U机柜	1200*600*600	台	3
5	24寸液晶监视器	rombo	台	8
6	16口POE供电网络交换机	DS-3E0318P-S	台	6
7	8口POE供电网络交换机	MCS1105D-P	台	3
8	24口POE供电网络交换机	DS-3E0326P-S	台	5
9	32路网络硬盘录像机	LS-9008G-B (H. 265)	台	6
10	16路网络硬盘录像机	LS-9008G-B (H. 265)	台	1
11	8路网络硬盘录像机	LS-9008G-B (H. 265)	台	2
12	4T监控专用硬盘 (SATA接口)	7200转	台	57
13	电视监控系统调试	系统调试	系统	1
五	护士呼叫系统			
1	护士呼叫主机	JSY5288	台	4
2	护士呼叫分机	HJ1001	台	89
3	系统数据处理器	FS12-TY	台	4
4	电源箱	电源箱	台	4
5	走廊显示屏	42寸	台	16
6	卫生间防水紧急按钮	10A	个	4
7	入住人员一览表	入住人员一览表	个	4

5、洁净给排水

序号	名称	规格及技术参数	单位	数量
一	给排水部分			
1	PP-R冷水管DN65, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN65, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	2.9
2	PP-R冷水管DN50, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN50, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	168.92
3	PP-R冷水管DN40, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN40, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	192.58
4	PP-R冷水管DN32, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN32, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	145.59
5	PP-R冷水管DN25, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN25, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	430.01
6	PP-R冷水管DN20, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN20, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	106.57
7	PP-R冷水管DN15, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN15, 公称压力等级1.25MPa 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	619
8	PP-R热水管DN40, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	DN40, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	m	11.19

9	PP-R热水管DN32, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	DN32, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	m	204.85
10	PP-R热水管DN25, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	DN25, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	m	379.46
11	PP-R热水管DN20, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	DN20, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	m	147.18
12	PP-R热水管DN15, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	DN15, 公称压力等级2MPa 采用难燃型橡塑保温材料保温, 保温厚度32mm	m	257.06
13	304薄壁不锈钢管DN40 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN40 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	109.51
14	304薄壁不锈钢管DN32 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN32 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	98.92
15	304薄壁不锈钢管DN25 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN25 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	5.8
17	304薄壁不锈钢管DN15 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN15 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	39.39
18	硬聚氯乙烯管(PVC-U)排水管DN100 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN100 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	576.99
19	硬聚氯乙烯管(PVC-U)排水管DN75 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN75 采用泡沫橡胶防结露措施, 防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	301.17

20	硬聚氯乙烯管(PVC-U)排水管DN50 采用泡沫橡胶防结露措施,防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN50 采用泡沫橡胶防结露措施,防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	410.77
21	无缝不锈钢排水管DN150 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度45mm	DN150 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度45mm	m	35.85
22	无缝不锈钢排水管DN100 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度40mm	DN100 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度40mm	m	42.01
23	无缝不锈钢排水管DN50 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度36mm	DN50 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度36mm	m	37.67
24	无缝不锈钢排水管DN40 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度32mm	DN40 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度32mm	m	46.34
25	不锈钢管给水管DN32 采用泡沫橡胶防结露措施,防结露保温厚度10mm。图集16S401	DN32 采用泡沫橡胶防结露措施,防结露保温厚度10mm。图集16S401	m	2
26	不锈钢排水管DN125 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度40mm	DN125 采用岩棉保温,外包铝箔,保温厚度40mm	m	2
27	管道支架制作安装及刷油	支架(综合) 调和漆、银粉漆各刷两遍	kg	1194.8559
28	刚性防水套管D159	D159	个	1
29	水表组(含明杆闸阀)DN65	DN65	组	1
30	水表组(含截止阀)DN50	DN50	组	3
31	水表组(含截止阀)DN40	DN40	组	1
32	水表组(含截止阀)DN32	DN32	组	2
33	水表组(含截止阀)DN25	DN25	组	1
34	截止阀DN50	DN50	个	4

35	截止阀DN40	DN40	个	17
36	截止阀DN32	DN32	个	17
37	截止阀DN25	DN25	个	117
38	截止阀DN20	DN20	个	49
39	截止阀DN15	DN15	个	123
40	止回阀DN25	DN25	个	1
41	止回阀DN20	DN20	个	5
42	止回阀DN15	DN15	个	5
43	防污水回流止回阀DN40	DN40	个	1
44	防污水回流止回阀DN32	DN32	个	1
45	防污水回流止回阀DN25	DN25	个	5
46	防污水回流止回阀DN20	DN20	个	4
47	过滤器DN25	DN25	个	6
48	过滤器DN20	DN20	个	8
49	过滤器DN15	DN15	个	5
50	水压表	水压表	个	19
51	电磁阀DN32	DN32	个	1
52	感温探头	感温探头	个	1

53	普通地漏DN75	DN75	个	80
54	冷库专用防干涸地漏DN75	DN75	个	1
55	UPVC清扫口DN100	DN100	个	2
56	设备高温排水口DN50	DN50	个	8
57	设备高温疏水口DN40	DN40	个	7
58	恒温混水阀DN25 阀后水温设定为0°~35°	DN25	个	12
59	恒温混水阀DN20 阀后水温设定为0°~35°	DN20	个	4
60	储水式电热水器60L, 2.5KW	60L, 2.5KW	台	32
61	化验盆(含角阀、感应式水龙头2个)DN15	(含角阀、感应式水龙头2个)DN15	个	29
62	化验盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	3
63	化验盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	1
64	陶瓷柱式洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	26
65	陶瓷柱式洗手盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	30
66	陶瓷台式洗手盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	12
67	陶瓷台式洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	5
68	六层饮水机处方形洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	1
69	七层饮水机处方形洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	2

70	七层休息区台式方形洗手盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	1
71	九层会议/休息区台式方形洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	1
72	十一层台式方形洗手盆(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	2
73	十二层用餐间台式方形洗手盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	1
74	不锈钢洗涤池(含角阀、感应式水龙头)DN15	(含角阀、感应式水龙头)DN15	个	3
75	不锈钢洗涤池(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	1
76	三盆不锈钢洗涤池(各盆含2个角阀、混水龙头)DN15	(各盆含2个角阀、混水龙头)DN15	个	3
77	九层硬镜清洗工作站洗涤盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	5
78	九层洗涤盆(含2个角阀、混水龙头)DN15	(含2个角阀、混水龙头)DN15	个	14
79	陶瓷拖把池(水龙头DN15)	水龙头DN15	个	13
80	医用净化三位刷手池(3个感应式冲洗阀DN25)	3个感应式冲洗阀DN25	个	12
81	医用净化两位刷手池(2个感应式冲洗阀DN20)	2个感应式冲洗阀DN20	个	4
82	陶瓷小便器(自闭式冲洗阀DN15)	自闭式冲洗阀DN15	个	1
83	坐式大便器(角阀DN15)	角阀DN15	个	5
84	陶瓷蹲便器(脚踏冲洗阀DN25)	脚踏冲洗阀DN25	个	31
85	淋浴喷淋(双管淋浴器DN15、2个角阀DN15)	(双管淋浴器DN15、2个角阀DN15)	个	20
86	洗婴池(含2个角阀、淋浴喷头)DN15	(含2个角阀、淋浴喷头)DN15	个	8

87	不锈钢降温水箱1000Lx1000Wx2000H	1000Lx1000Wx2000H	个	1
88	机械钻孔(洞) 混凝土 DN200及补洞眼	DN200	个	38
89	机械钻孔(洞) 混凝土 DN150及补洞眼	DN150	个	96
90	机械钻孔(洞) 混凝土 DN100及补洞眼	DN100	个	178
二	空调加湿部分			
1	镀锌钢管DN32 暂定 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	镀锌钢管DN32 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	4.7
2	镀锌钢管DN20 暂定 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	镀锌钢管DN20 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	15.277
3	截止阀DN32	DN32	个	1
4	截止阀DN20	DN20	个	3
三	空调冷凝排水部分			
1	UPVC冷凝排水管DN40 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	DN40 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	7.81
2	UPVC冷凝排水管DN32 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	DN32 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	270.53
3	UPVC冷凝排水管DN25 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	DN25 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	79.51
4	UPVC冷凝排水管DN20 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	DN20 保温材料选用难燃B1橡塑, 保温层厚度为20mm	m	1031.41
5	地漏DN40	DN40	个	1

6	地漏DN32	DN32	个	1
四	空调冷媒部分			
1	冷媒紫铜管Φ44.45 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ44.45 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	110.725
2	冷媒紫铜管Φ38.1 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ38.1 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	149.73
3	冷媒紫铜管Φ31.75 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ31.75 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	253.895
4	冷媒紫铜管Φ28.58 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ28.58 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	600.784
5	冷媒紫铜管Φ22.23 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ22.23 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	257.266
6	冷媒紫铜管Φ19.05 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ19.05 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	461.058
7	冷媒紫铜管Φ15.88 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ15.88 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	851.065
8	冷媒紫铜管Φ12.7 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ12.7 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	1035.081
9	冷媒紫铜管Φ9.53 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ9.53 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	700.217
10	冷媒紫铜管Φ6.35 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	Φ6.35 保温材料选用难燃B1橡塑,保温层厚度为20mm	m	665.026
11	管道支架制作安装及刷油	支架(综合) 调和漆、银粉漆各刷两遍	kg	2706.5

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

1、设备要求：

(1) 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

(3) 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2、报价要求：报价应包括应包括货物采购、运输、配合安装、调试、相关部门验收、设备操作培训、保修期内的维护保养及税费（按国家相关税收政策执行）所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、配合安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、配合安装、调试、设备操作培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3、交货和安装完成时间（含验收合格）：自签订合同之日起150个日历天。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、质保期（服务期）：为本项目提供一年（整体项目验收合格之日起）的质保期，设备材料质保期均按不低于生产厂家标准执行。在质保期内，非人为原因而出现设备材料及工程质量问题，由中标人负责其故障排除、设备材料及零配件更换等维修、维护工作，有需要时应提供上门服务，并承担因此而产生的一切费用。

6、验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

7、售后服务：

(1) ①按厂家承诺进行；②免费送货上门；③免费配合安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场配合安装设备及调试，直至正常使用；④提供免费培训，直至操作人员正常使用。

(2)质保期间，对采购人发出的服务通知，中标人在接报后 3 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕，若在 48小时内仍未能有效解决，中标人协助采购人联系厂家及时解决，确保采购人的业务正常开展

8、付款方式：

(1) 采购人与中标人协商，以合同签订为准。

(2) 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

(3) 款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第四章 合同及廉政合同（样本）

（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）

合 同 书

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行 修
订。

(二) 报价货物明细表

项目名称： _____ 项目编号： _____ [货币单位：人民币元]

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
合计总额：¥ _____ 元； 大写： _____						

合同总额包括货物采购、运输、配合安装、调试、相关部门验收、设备操作培训、保修期内的维护保养及税费（按国家相关税收政策执行）所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、配合安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、配合安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： _____ 元（¥ _____ 元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。④如涉及《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉（财库〔2019〕19号）》文件中政府强制采购产品，如：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）、单元式空气调节机（制冷量>14000W）、机房空调、管型荧光灯镇流器、房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）、电热水器、普通照明用双端荧光灯、普通电视设备（电视机）、监视器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
3. 进口产品必须具备原产地证明和高检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货和配合安装完成时间（含验收合格）：自签订合同之日起150个日历天。

2. 交货方式：送货上门。

3. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

(1)采购人与中标人协商，以合同签订为准。

(2)付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

(3)款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

六、质保期及售后服务要求

1. 为本项目提供一年（整体项目验收合格之日起）的质保期，设备材料质保期均按不低于生产厂家标准执行。在质保期内，非人为原因而出现设备材料及工程质量问题，由中标人负责其故障排除、设备材料及零配件更换等维修、维护工作，有需要时应提供上门服务，并承担因此而产生的一切费用。

2. ①按厂家承诺进行；②免费送货上门；③免费配合安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场配合安装设备及调试，直至正常使用；④提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。

3. 质保期间，对甲方发出的服务通知，乙方在接报后 3 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕，若在 48小时内仍未能有效解决，乙方协助甲方联系厂家及时解决，确保甲方的业务正常开展。

七、配合安装与调试：乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，配合安装设备并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

(1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

(3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查

阅。所有随设备的附件必须齐全。

(4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

(1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

(2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

(3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货款/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。

(4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

(1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

(3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

廉政合同

采购人（全称）：_____（甲方） 通信地址：_____

邮政编码：_____

举报电话：_____

承包人（全称）：_____（乙方） 通信地址：_____

邮政编码：_____

举报电话：_____

为搞好重点工程建设中的党风廉政工作，从源头上杜绝采购过程违纪违规行为的发生，根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，甲方和乙方共同协商一致，签订如下廉政合同：

第一条 本合同作为_____采购合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第二条 甲乙双方的权利和义务

- （一） 严格遵守党和国家有关的法律法规、廉洁自律规定，以及相关行业的有关规定。
- （二） 严格执行合同的条款，自觉履行合同双方的权利、义务和责任。
- （三） 甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反相关行业管理的规章制度。
- （四） 甲乙双方应建立健全内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五） 甲乙双方工作人员必须严格执行本合同的条款，不得与对方工作人员串通，损害单位的利益。
- （六） 发现对方有违反本合同的行为倾向，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （七） 发现对方有违反本合同义务条款的行为，有及时向相关的监督部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

- （一） 甲方工作人员不得向乙方索要或收受乙方馈赠的礼品（包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品）；有责任教育自己的亲属不得接受乙方及其工作人员以各种名义赠送的上述礼品；

(二) 甲方工作人员不得要求或接受乙方为甲方单位或个人购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方工作人员不得以任何理由要求乙方提供宴请、联谊活动、度假、出国(出境)旅游, 以及到营业性娱乐场所(包括: 营业性的歌厅、舞厅、卡拉 OK 厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 甲方工作人员不得要求乙方为其配偶子女安排工作; 以及为其个人及其亲属支付应由个人自付的各种费用, 包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 乙方工作人员主动向甲方工作人员行贿或安排、提供第四条(一)至(四)条款内容所指的, 甲方工作人员应提醒对方纠正, 对无法拒绝的, 应及时向相关监督部门举报。

第四条 乙方的义务

(一) 乙方不得向甲方工作人员行贿或馈赠礼品(包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品); 也不得以各种形式向甲方工作人员的亲属赠送上述礼品;

(二) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 乙方不得向甲方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游, 以及到营业性娱乐场所(包括: 营业性的歌厅、舞厅、卡拉 OK 厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 乙方不得以任何名义为甲方工作人员的配偶子女安排工作, 以及为甲方工作人员及其亲属支付应由其个人自付的各种费用, 包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第五条(一)至(四)条款所指内容的, 乙方应予提醒对方纠正, 对方拒绝纠正的, 乙方应向相关监督部门举报。

第五条 违约责任

(一) 乙方工作人员违反本合同规定的, 经监督部门认定违约事实, 乙方应承担违约责任。情节严重的, 甲方建议政府有关行业管理部门给予乙方一年至三年不得进入行业市场的处罚; 并在三年内 不与乙方订立任何投资项目合同。涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失, 乙方赔偿甲方经济损失。

(二) 甲方工作人员违反本合同规定的, 经监督部门认定违约事实, 甲方应承担违约责任。由甲方监督部门提请有关部门按人员管理权限, 依据有关规定给予党纪政纪或组织处理。涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失, 甲方赔偿乙方经济损失。

(三) 双方约定: 本合同由_____负责监督执行。

另外, 甲方指定由_____作为甲方执行本合同的监督部门, 乙方指定由公司办公室作为

乙方执行本合同的监督部门。

由甲方的监督部门约请乙方的监督部门对本合同执行情况进行监督；受理有关违反本合同规定行为的举报；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同如有争议，通过双方监督部门协商解决。

第七条 本合同的有效性与采购合同双方签署的有效期相同。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

采购人： _____

承包人： _____

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人： _____ (签字)

或其委托代理人： _____ (签字)

_____年____月____日

_____年____月____日

第五章 开标、资格审查、评标和定标

一、定标

(一) 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从广东省政府采购专家库随机抽取的共计 7 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

(二) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
6. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；
7. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

(三) 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

评分项目	技术部分	商务部分	价格部分	总分
权重	35%	35%	30%	100

二、评标程序

(一) 投标文件资格性审查、符合性审查

1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查。

3. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标报价不是唯一或高于采购人需求规定的最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价应作无效投标处理的；

(2) 投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

(3) 投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

(3) 投标有效期不足的；

(4) 投标文件未完全满足招标文件中带★号（若有）的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(5) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(6) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

(7) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(8) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(9) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(10) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

4. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

5. 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

8. 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

(二) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

（三）商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评审表》，评审内容见附件。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（四）技术评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评审表》。评审内容见附件。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

（五）价格评定

1、价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1) 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2) 对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3) 对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4) 对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5) 对数量的评审，以第三部分《采购需求书》所明示数量为准；《采购需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6) 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

a. 投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 6%），即：评标价=核实价-小微企业产品核实价×C1；

b. 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合

体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额 30%以上的，对联合体报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值为 2%），即：评标价=核实价×（1-C2）；

c. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

d. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

e. 本条款中两种修正原则不同时使用。

f. 符合上述条款的投标人，应填写《政策适用性说明》及《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，可参考招标文件《第六章 投标文件格式》。

g. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

h. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

i. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

7) “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

a. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局〈关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉（财库〔2019〕9号）》文件要求，采购的产品属于品目清单范围的，须依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

★投标供应商报价的产品如涉及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件中政府强制采购产品，如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。须提供产品在“中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn”或“全国认证认可信息公共服务平台 cx.cnca.cn”节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖投标供应商公章。

b. 对属于节能（政府强制采购节能产品外）、环保标志的产品的价格给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8) 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2、价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指按上述条款修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价 / 评标价）×价格评分权重

（六）综合评分的计算

1. 综合评分=商务得分+技术得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如都相同，名次由评标委员会抽取确定。评委会按上述排列向采购人推荐排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人，第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

3. 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，以项目所确定的核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按下列顺序比较确定：

（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品；或委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

- （一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、定标

(一) 采购人根据评标报告确定的中标候选人名单顺序确定中标人。

(二) 采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

(三) 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《领取中标通知书通知》。

(四) 中标供应商凭采购代理机构开具的《领取中标通知书通知》到银行办理招标代理服务缴，凭银行回单原件到采购代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(五) 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

(六) 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

附表一：

资格性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
<p>1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，需提供下列材料：</p> <p>（1）必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供2019年度的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明；2020年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明）；</p> <p>（2）投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；</p> <p>（3）投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；</p> <p>（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明；</p>			
<p>2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人；</p>			
<p>3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>			
<p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>			
<p>5、本次政府采购活动结束前，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，并对信用信</p>			

<p>息查询记录进行留存。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。（投标时须提供《企业信用自查承诺函》，可参考招标文件《第六章 投标文件格式》）</p>			
<p>6、本项目特定的资格要求：</p> <p>（1）投标人须同时具有：①建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）资质证书或建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质证书。②建筑机电安装项目专业承包贰级（含贰级）以上资质。③洁净工程一级资质。并取得以上相关行业生产有效的《安全生产许可证》。</p> <p>（2）投标人须具备有效的医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营许可备案凭证（如投标人为代理经销商）或者具备有效的《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）且生产范围包含第二、三类医疗器械。</p> <p>（3）投标产品隶属医疗器械管理的，须提供产品的医疗器械备案凭证；或提供产品的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表（若投标人已办理二证合一，则只需提供医疗器械注册证）；</p>			
<p>7、本项目接受联合体投标，联合体投标的须满足以下要求：</p> <p>（1）联合体牵头人应具有洁净工程壹级以上（含壹级）资质（行业资质）并取得有效的《安全生产许可证》；</p> <p>（2）联合体的成员单位不得超过二家</p> <p>（3）已签订联合体协议书，并且《联合体协议书》中须载明牵头人单位、载明联合体各方承担的工作和义务，明确约定本项目款项均由联合体牵头人收取并向采购人开具全额发票，联合体其他成员单位的款项由牵头人再行支付。</p>			
<p>8、已登记报名并购买招标文件。</p>			
<p>结论</p>			

附表二：

符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或投标报价没有明显低于其他通过符合性审			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供《法定代表人/负责人资格 证明书》，若有授权时须同时提供《法定代表人/负责人授权委托书》			
符合招标文件投标有效期要求的			
按招标文件要求缴纳投标保证金的			
未发现无效投标的其他情形的（见注 1）			
结论			

注 1：无效投标的其他情形

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

附表三：

序号	评分内容	分值	评分标准
价格评分（30分）			
1	价格	30分	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评

			标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权重 (30%) × 100
商务评分 (35 分)			
2	财务状况	2 分	根据投标人2017年至今的财务状况进行打分：连续三年（含）以上盈利的，得2分；其中两年盈利的，得1分；其中一年盈利的，得0.5分，其他情况不得分。本项最高得2分。（须提供第三方审计的财务报告加盖投标人公章）
3	企业管理体系认证	6 分	投标人获得由国家认证认可监督管理委员会批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证每个得2分，本小项最高得6分。（须提供以上相关有效证书复印件加盖投标人公章）
4	企业信誉	12 分	1、投标人近十年（2010年1月1日至今）来，连续获得过地市级以上（含地市级）行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书满三年的得2分，连续满5年的得4分，连续满7年的得7分，本项最高得7分。（须提供以上相关有效证书复印件加盖投标人公章） 2、投标人近三年（2017年1月1日至今）来，有获得过认证机构颁发的“AAA”级资信等级证书并且在有效期内的得5分，“AA”级资信等级证书并且在有效期内的得3分，“A”级资信等级证书并且在有效期内的得1分，其余情况不得分；本项最高得5分。（须提供以上相关有效证书复印件加盖投标人公章）
5	售后服务方案	15 分	根据投标人为本项目编制的售后服务方案（包括售后服务计划、质保期限、使用培训计划、服务响应时间及故障恢复时间、服务承诺等内容）的详细具体程度、合理性及可行性进行综合评分： 1、方案的详细具体程度按优、良、中、差四个档次进行评比，优得8分，良得5分，中得3分，差得1分； 2、方案合理性及可行性按优、良、中、差四个档次进行评比，优得7分，良得5分，中得3分；差得1分； 本项最高累计得15分，没有编制方案的得0分。
技术评分 (35)			
6	技术响应	10 分	完全满足或优于采购人需求中技术要求的参数（条款）的得满分10分；若参数（条款）未响应或不满足，每项负偏离扣1分，扣完为止。
7	技术方案	25 分	根据投标人为本项目编制的技术方案（包括整体工作部署、项目实施

		<p>管理方案、质量及进度控制保障措施、供货计划、施工安装及调试方案及计划、验收方案等内容)的详细具体程度、合理性及可行性进行综合评分:</p> <p>1、方案的详细具体程度按优、良、中、差四个档次进行评比, 优得13分, 良得9分, 中得5分, 差得2分;</p> <p>2、2、方案合理性及可行性按优、良、中、差四个档次进行评比, 优得12分, 良得9分, 中得4分; 差得2分;</p> <p>3、本项最高累计得25分, 没有编制方案的得0分。”</p>
--	--	--

备注:

1. 各投标单位的技术部分得分为各评委评分的算术平均值, 分值四舍五入到小数点后两位。
2. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。

第六章 投标文件格式

项目名称：

项目编号：

子包号（若有）：

投标文件

正/副本

投标人：（投标供应商名称）
日期： 年 月 日

目录表

序号	内 容	是否 提交	页码 范围	备 注
一	投标报价文件			
1.1	投标函（格式 1）			
1.2	开标一览表（格式 2）			
1.3	报价明细表（格式 3）			
二	资格性审查文件			
2.1	承诺函			
2.2	资格声明函（格式 4）			
2.3	投标人《营业执照》或《事业单位法人证书》副本复印件（经年检合格）			
2.4	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件			
2.5	必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人须提供2019年度的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明；2020年1月1日之后成立的单位只须提供成立至今的经第三方审计的财务报告、基本户银行出具的近期资信证明）			
2.6	投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；			
2.7	投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；			
2.8	投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”记录名单，提供采购公告发布之日后“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果打印页或截图；			
2.9	本项目特定的资格要求；			
2.10	本项目接受联合体投标，联合体投标的须满足的相关要求；			
2.11	已购买获取招标文件			
2.12	其他资格性文件			
三	符合性审查文件			
3.1	法定代表人证明及授权书（格式 5）			
3.2	实质性条款响应一览表（格式 6）			

3.3	投标保证金缴纳声明函			
四	商务文件目录表			
4.1	商务评审索引表（格式 7）			
4.2	制造商授权函（格式 8 或格式自定义）			
4.3	同意招标文件条款说明（格式 9）			
4.4	投标人简介（格式自定义）			
4.5	同类项目业绩情况一览表（格式 10）			
4.6	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式 11）			
4.7	合同条款响应表（格式 12）			
4.8	缴交招标服务费承诺书（格式 13）			
4.9	与采购人需求中商务要求差异表（格式 14）			
4.10	售后服务方案（格式自定义）			
4.11	投标人认为需要提交的其他资料			
五	技术文件目录表			
5.1	技术评审索引表（格式 15）			
5.2	总体技术方案（格式自定义）			
5.3	与采购人需求中技术要求差异表（格式 16）			
5.4	投标人认为需要提交的其他资料			

- 注：**（1）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；
（2）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。
（3）投标人请按照上述顺序编好页码。

格式 1

投标函

致：广州穗科建设管理有限公司

根据你方____（项目名称）的招标文件要求，现正式授权____（被授权人名称及职务）以投标人（投标人单位名称）的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本____份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各2份），副本____份。我方在此声明并同意：

1. 我方决定参加：____（项目名称）____（项目编号）的投标。
2. 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的____（项目名称）____，按招标文件的要求提供报价。
3. 我方同意本投标文件自本项目公告之日起 90 天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。
7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。
9. 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送：

地 址：_____。 邮政编码：_____。

电 话：_____。 传 真：_____。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权

代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位名称	投标总价 人民币/元	交货和配合安装完成时间 (含验收合格)	备注
		自签订合同之日起150个日 历天	

- 注：1. 投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；
2. 投标总报价包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
3. 本投标价为固定不变价；
4. 报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；
5. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 3

报价明细表（含税费）

本表将有可能在中标公告中公开，请投标人仔细填写

（一）报价货物汇总表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	备注
一、	普宁市妇幼保健计划生育服务中心配套建设项目（洁净系统设备、材料及配套等采购项目）	项	1		
1	功能配套设施	项	1		
2	洁净电气	项	1		
3	洁净暖通	项	1		
4	洁净弱电	项	1		
5	洁净给排水	项	1		
	合计				

(二) 报价货物明细表

项目名称：

项目编号：

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌、产地	型号规格	数量	单价/ 元	总价	备注
1							
2							
3							
...							
合计							

注：1. 此表为《开标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2. 关键货物的技术参数请在《与采购人需求中技术要求差异表》中填写，非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

4. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 日 期： 年 月 日

承诺函

广州穗科建设管理有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布____项目（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该招标项目的其他招标活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____日 期：_____年 月 日

格式 4

资格声明函

广州穗科建设管理有限公司：

我方愿响应你方____年____月____日发布的____项目（项目编号：_____）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格；提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。
2. 我方在参与本次投标时，符合投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
5. 我方与其他参加本项目的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
6. 我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

企业信用自查承诺函

致：广州穗科建设管理有限公司

关于对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。本企业通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道进行自查，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。但承诺最终以本次政府采购活动结束前，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，同时，本企业提供信用记录查询结果的打印页面（具体详见后附网页打印）。

特此承诺

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广州穗科建设管理有限公司

兹授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）（项目编号为：_____）

的获取文件、投标及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

投标人全称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字或盖私章）：_____

被授权人（投标人授权代表）（签字）：_____

签发日期：_____年_____月_____日 有效期限：至_____年_____月_____日

附：

被授权人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人身份证复印件正反两面

（加盖公章）

格式 6

实质性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1				
...				

说明：1、投标人应对招标文件中标明“★”号的内容或条款逐条应答并按要求填写上表逐条响应，若

招标文件中没有标明“★”号的内容或条款可提供空表。

2、对完全响应的条目在表格相应列中标注“○”。对有偏离的条目在表格相应列中标注

“×”，并简述偏离内容。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 7

商务评审索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第五章评标办法中商务评审表相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

格式 8

制造商授权函

致：广州穗科建设管理有限公司：

我们（制造商名称或总代理）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在制 造商或总代理地址）。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地
址）的（投标人 名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 按贵方（项目编号）招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年___月___日签署本文件，（投标人名称）于_____年___月___日接受此件，以此为证。

投标人全称（加盖公章）：_____ 制造商名称（加盖公章）：_____

被授权签字人姓名：_____ 授权签字人姓名：_____

职务和部门：_____ 职务和部门：_____

签字人签名：_____ 签字人签名：_____

格式 9

同意招标文件条款说明

致：广州穗科建设管理有限公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目的招标【招标编号：_____】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 10

同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

序号	业主名称	项目名称	产品名称	合同总价 (单位/万元)	数量	签约及完 成时间	单位联系 人及电话

注：请附上中标通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 11

拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

拟派驻场项目负责人资料情况					
姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
从事同类项目年限		具有认证资质			
已完成的部分同类项目情况					
用户单位	项目名称	项目时间	项目区域	用地面积	项目效果简述
...

拟参与本项目主要技术及服务人员情况							
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限	具有认证资质
...

注：1. 在合同执行期间，中标供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明；

3. 如有，可附上以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税单等。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 12

合同条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件合同要求	投标文件内容	
	简要内容	是否响应	差异说明
1			
2			
.....			

注： 1. 投标人应对照招标文件第三章合同条款对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2. 除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 14

与采购人需求中商务要求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”中“商务要求”的内容要求填写，并在投标响应内容填写实际响应内容。对优于或完全响应的条目在表格相应列中标注“○”，并在偏离说明填写“正/无偏离”；对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”，并在偏离说明填写“负偏离”，以便查对和评审。

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容		
	原 条 目	采购人需求商务要求	是否响应	偏离说明	投标响应内容
1	一				
...	...				

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 15

技术评审索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第四章 评标办法中技术评审表相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式 16

与采购人需求中技术要求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”中“技术要求”的内容要求填写，并在投标响应内容填写实际响应内容。对优于或完全响应的条目在表格相应列中标注“○”，并在偏离说明填写“正/无偏离”；对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”，并在偏离说明填写“负偏离”，以便查对和评审。

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容		
	原 条 目	采购人需求技术要求	是否响应	偏离说明	投标响应内容
1	一				
...	...				

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

格式17

中小企业声明函（投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报告，否则评审时不能享受相应的价格扣除，如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于 行业，有从业人员 人，最近一年营业收入为 元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用，如果投标人不是残疾人福利性单位，可不提供该声明函。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

监狱企业声明函（投标供应商为监狱企业时适用，如果投标人不是监狱企业时，可不提供该声明函。）

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 本公司参加_____项目（项目编号：_____）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标供应商名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日

政策适用性说明（若有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	环境标志产品认证机构	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
...	...					

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
2、“节能产品、环境标志产品”是属于《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉（财库〔2019〕19号）》文件、《财政部 发展改革委 生态环境部〈关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知〉（财库〔2019〕18号）》文件清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并填写产品认证机构的名称，提供下述文件：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章。）；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）环境标志产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章。）；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

4、不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其报价人授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日